

証 明 書

施設名：

上記施設は、以下の空気環境基準に適合していることを証明する。

空気環境基準

	基 準 値
浮遊粉じん	0.15 mg/・以下
CO	10 ppm 以下
気流	①風速：0.2 m/s 以上 ②風向き：非喫煙場所から喫煙室等に向かう方向

施設見取り図

平成 年 月 日

証明機関

住 所

機関名

印