

回 答 書

案件番号	健長第1974号
案件名	山梨県立青い鳥老人ホームナースコール設備及び電話設備更新工事

質問1	<p>仕様書7 工事概要②電話交換機の機器設置、配線接続および運用設定について</p> <p>a) 交換機、電話機の設置、接続、運用設定、調整試験を行うこと。</p> <p>→交換機の設置方法についての考えを教えてください。（据え置きまたは壁掛け）</p>
回答1	<p>電話交換機の設置方法は床に据え置きとしてください。</p>
質問2	<p>仕様書7 工事概要②電話交換機の機器設置、配線接続および運用設定について</p> <p>c) 電話交換機の交換については既設交換機切替時に電話が停止し運営に支障が出ないよう仮設等を行い工事を行うこと。</p> <p>→光回線の切替工事費については、山梨県殿側の負担、または弊社側の負担かどちらでお考えですか。</p>
回答2	<p>光回線の切替工事費は県立青い鳥老人ホームの施設予算にて負担しますので、本件契約事業者の費用負担はありません。</p>
質問3	<p>仕様書7 工事概要②電話交換機の機器設置、配線接続および運用設定について</p> <p>c) 電話交換機の交換については既設交換機切替時に電話が停止し運営に支障が出ないよう仮設等を行い工事を行うこと。</p> <p>→仮設方法としては、アナログ回線を使用し、一般用電話機の設置をする方法よろしいですか。</p>
回答3	<p>電話交換機の交換切替時に、電話が停止し運営に支障が出ないような仮設方法であれば、仮設方法は問いません。</p>