

山梨県立富士湧水の里水族館監視カメラ機器更新工事に係る質問及び回答一覧

No.	質問	回答
1	主電源パネルの外部機器からのリモート制御は行いますでしょうか。また、行うのであればリモート制御を行う機器をご教授ください。	行いません。
2	主電源パネルは必ずレコーダーと同一メーカーでなければいけないものでしょうか。	お見込みのとおり、レコーダーと同一メーカーであることを仕様としています。
3	足場を使用する箇所はどこエリアになりますでしょうか。また、その他のエリアについては脚立での作業は可能でしょうか。	シアターホール内の監視カメラ以外については、約2.5m～5mの高さの位置に監視カメラがあります。作業にあたっては、労働安全衛生規則等関係法令を遵守の上、労働者の危険を防止する措置をお願いします。なお、業者によって、使用する道具、作業方法が異なると思うので、一度、現場確認をしていただければと思います。
4	作業可能な曜日や時間帯をご教授ください。（休館日のみの工事や営業時間外での工事等）	休館日である火曜日の8時30分から21時、火曜日以外であれば閉館後の17時から21時の作業であれば、営業に支障がなく作業ができると考えております。また、閑散期（1～3月）は、15時くらいから作業が可能になります。
5	既設機器の入替（更新）ということよろしいでしょうか（移設等は発生しない）。また、配線は流用でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。なお、No.4、No.7、No.10、No.12については、契約業者に移設等が可能であるか相談をさせていただく予定です。
6	工事において、業務委託は可能でしょうか。（完了検査等、最終に確認は弊社で行います）	配布した約款案第5条のとおり、一括での第三者への委任、又は請け負わせでなければ差し支えありません。建設業法等関係法令の遵守をお願いします。