

灯油の単価供給に係る仕様書

1 物品の名称、品質（規格）及び数量

- (1) 名称：灯油
- (2) 品質（規格）：J I S規格第1号
- (3) 予定数量：26, 500リットル

※予定数量は見込みであり、契約期間中の発注数量を保証するものではない

2 契約期間

契約の日から令和8年3月31日（火）

3 納入期限

発注から週休日・祝日を除いた3営業日以内

4 納入場所

山梨県北巨摩合同庁舎 本館（韮崎市本町四丁目2-4）

- ・ポリタンク給油（容量：18～20リットル）
- ・地下タンク（容量：4, 000リットル）

山梨県北巨摩合同庁舎 別館（韮崎市本町三丁目5-24）※仕様書別紙を参照

- ・屋外タンク（容量：200リットル）

5 納入方法、注意点

発注の際に、ポリタンク、地下タンク、屋外タンクのどこへ給油するか示す。

なお、本館地下タンク、別館屋外タンクへの給油時に合わせて、ポリタンクへの給油を行うことを基本とする。

(1) ポリタンクへの給油

①納入方法

- ・中型ローリー、または小型ローリーによること ※大型ローリーは不可
- ・週に1～2回程度、北巨摩合同庁舎本館の指定する場所で給油

②納入数量の目安

- ・1回当たりの発注量は、20リットルから100リットル程度

(2) 本館地下タンク、別館屋外タンクへの給油

①納入方法

- ・中型ローリー、または小型ローリーによること ※大型ローリーは不可
- ・週に1回程度、北巨摩合同庁舎本館の指定する場所で給油

②納入数量の目安

- ・1回当たりの発注量は、1, 000リットルから3, 000リットル程度