

令和8年8月25日

山梨県福祉保健部福祉保健総務課

課長 川崎 健司

電話 055-223-1441(内線 3050)

報道関係者各位

（一社）山梨県電設協会による社会福祉施設の電気設備点検奉仕活動を実施します

一般社団法人山梨県電設協会では、事業活動の一環として、県内の社会福祉施設の電気設備を無料で点検する奉仕活動を毎年実施しています。

本活動は今年で56回目を迎え、県内15+6施設において電気設備の保守点検作業を実施します。

施設利用者の安全確保と快適な環境づくりに寄与することを目的としています。

- 1 奉仕者 一般社団法人 山梨県電設協会 会長 笹本 優司
住所：甲府市住吉 4-4-17 電話：055-232-4144
- 2 奉仕内容 社会福祉施設における電気設備の保守点検作業
・電球の取替え
・回路の絶縁抵抗測定
・スイッチ・コンセント・配線の小修繕等
- 3 出発式 日時：令和8年9月2日（水） 午前9時～（30分程度）
場所：山梨県電気工事工業組合 2階大研修室
（住所：甲府市住吉 1-1-11 電話：055-222-5711）
- 4 奉仕施設 15
社会福祉施設+6施設（うち取材可能施設7施設）
※出発式終了後、各施設において点検を実施します。
※各施設における点検は午前10時頃開始する予定です。
※対象施設一覧は別紙をご参照ください。
- 5 取材について 出発式終了後、一般社団法人山梨県電設協会 笹本会長が取材対応を行います。
施設での取材を希望される場合は、施設運営への支障を避けるため、必ず事前に各施設へご連絡くださいますようお願いいたします。

No.	設 置 主 体	設 置 種 別 施 設 名	施設長名 〔定 員〕	築後年数	施 設 所 在 地 電 話 番 号	そ の 他 要 望	取材受入の 可否
1	社会福祉法人 奥湯村福祉会	特別養護老人ホーム 奥湯村園	立川 勉 〔54〕	33年	甲府市羽黒町1657-5 055-253-1165	ブレーカーは落とさないでほしい。 入口で検温、体調チェックをお願いしたい。	可
2	社会福祉法人 ひかりの里	軽費老人ホーム ケアハウスハートピア茅南台	山田 美鈴 〔50〕	31年	甲斐市宇津谷1103 0551-20-3600	ブレーカーは落とさないでほしい。	可
3	社会福祉法人 アドバンス	障害福祉サービス事業所 スイートベリーKATUYAMA	飯島和洋 〔30〕	60年	南都留郡富士河口湖町勝山298 0555-72-6682	ブレーカーは落とさないでほしい。 施設への立ち入りの際は、検温をお願いしたい。	可
4	社会福祉法人 上野原若鮎会	障害福祉サービス事業所 わかあゆ工房	久田登美栄 〔30〕	20年	上野原市上野原2283-1 0554-62-1069	ブレーカーは落とさないでほしい。 作業室内高所の電球13個の交換作業をお願いしたい。	可
5	社会福祉法人 あすなろの会	障害福祉サービス 生活介護「ピース」 B型「みとおしサテライト」	志村恵子 〔30〕	20年	都留市井倉250番地 0554-45-8622	蛍光灯の点検をしていただきたい。LEDに変えたものが多数ですが元の機器は古いので、年月がたち危険性はないか。LEDに変えていないものに関してはLEDに変えたほうがいいのかなど教えていただきたい。 取材受入可能ですが、カメラを向けられるのがNGの利用者さんもありますのでご配慮をいただきたいです。	可
6	社会福祉法人 芽生福祉会	共同生活援助事業所 グループホームあおば	横山圭子 〔7〕	16年(増築部は7年程度)	大月市大月町真木4680-5 080-8038-6238	共有部分、入居者個室7部屋の保守点検をお願いしたい。室外機の様子についても確認をお願いしたい。	否
7	学校法人 数野学園	施設型給付幼稚園 しらゆり幼稚園	数野朱美 〔60〕	50年	甲府市大手2-2-39 055-253-7081		否
7	甲府市	公立保育所 甲運第一保育所	中村真理 〔90〕	70年 (開設昭和29年)	甲府市川田町121 055-233-3851	経年劣化もあるので、電気設備・分電盤などの点検していただきたいです。時間によりブレーカーは落とさないでほしい。	否
8	学校法人 河西学園	幼保連携型認定こども園 甲府大里幼稚園	河西正傳 〔343〕	40年	甲府市大里町4338 044-241-0100	外灯電球の交換作業をお願いしたい。3個	否
9	社会福祉法人 健輝会	こども園 げんき夢こども園	宮本地子 〔65〕	17年	中巨摩郡昭和町河東中島748-2 055-268-5577	ブレーカーは落とさないでほしい。 室内電気器具、外灯器具、エアコン器具などを見てほしい。	可
10	道志村	保育所 道志村保育所	小宮ゆかり 〔40〕	30年	南都留郡道志村7779番地 0554-52-2239	ブレーカーは落とさないでほしい。 漏電等の危険箇所の点検をお願いしたい。 コンセントの取扱い等について教えてほしい。	可
11	社会福祉法人 すみれ福祉会	認定こども園 すみれ韮崎保育園	矢崎夏実 〔120〕	5年	韮崎市本町1-17-10 0551-22-0188	ブレーカーは落とさないでほしい。 壁掛扇風機の接触が悪く、首を振らない時があるので、配線の点検をお願いしたい。(1カ所)	否
12	韮崎市	認可保育所 韮崎市立すずらん保育園	千野友香 〔210〕	11年	韮崎市大草町若尾110-4 0551-45-7166	・ブレーカーは落とさないでください。 ・ソーラーシステムそよかぜの設備に関する清掃作業:床吹き出し口、ダクトのフィルター、角型換気口(レジスター)フィルター ・高所の清掃:遊戯室シーリングファン、街灯、防犯カメラ	否
13	富士吉田市	保育園 富士吉田市立第三保育園	川副範子 〔160〕	30年	富士吉田市下吉田東2-14-21 0555-22-4010	ホール外の配線を危険のないようにしてほしい(配線カバー等) 舞台の幕動作確認(レールから外れて動かなくなってしまうことがある) ホールのファン清掃(高くて届かない)	否
14	社会福祉法人 浄心福祉会	認定こども園 川茂保育園	川茂唯順 〔65〕	36年	都留市川茂172-1 0554-45-4088	ブレーカーは落とさないでほしい。	否
15	山梨県	障害者支援施設 あけぼの医療福祉センター	畠山和男 〔128〕	20年	韮崎市旭町上條南割3251-1 0551-22-6111	風力発電装置及び外灯の点検を希望。 所在地は、みだいい体育センター(上條南割3314-15)横。	否