No	質問	回答
1	シャトルバスとは、山梨交通の路線バスのことを指しているのでしょうか。	土・日・休日・夏休み期間（H24では、7/23～8/17中)に、甲府駅北口から科学館までの間を１時間ごとに往復運行している山梨交通バスのことを指します。
2	ホームページにある、路線バス臨時運行の過去実績をご教示いただきたい。	H24.8.20～24、11.20（県民の日）に山梨交通と指定管理者の委託契約により運行しています。
3	券売機の台数、種類(手動/自動)をご教示いただきたい。	サーバー機（PC-MY34YEZEJ）プリンター１台 窓口発券機（EPSON　1M-700-011）タッチパネルプリンター２式
4	新規備品を購入する際の備品台帳に記載する物品の定義、基準(単価○万円以上等)をご教示いただきたい。	原則として、その取得価格又は評価額が３万円以上の物品で１年以上にわたり通常の使用に耐えると認められる物品をいいます。
5	公用車は保有しているのでしょうか。しているのであれば車種、年式、台数をご教示いただきたい。	平成４年登録　トヨタ　ハイエース１台　排気量１．９９L 平成１０年登録　トヨタ　クラウン１台　排気量１．９８L
6	昨年度の月別利用者数および最も一日の利用者数が多かった日付とその利用者数をご教示いただきたい。	月別利用者数:4月10,454人、5月16,944人、6月9,998人、7月14,656人、8月29,709人、9月10,745人、10月11,309人、11月13,140人、12月5,653人、1月11,139人、2月8,519人、3月24,665人です。 5月5日で利用者数は3,159人です。
7	年間パスポートの利用者数とその内訳をご教示いただきたい。	パスポートを利用した入館者数の統計はありませんが、平成24年度の購入者数は198人です。 (内訳:一般･大学生117人、高校生1人、小中学生80人)
8	施設利用者数の内訳（個人、団体）の内訳をご教示いただきたい。	Ｈ２４実績　166，931名(個人143,973名、団体22,958名)
9	施設設備の中長期修繕計画の有無と開示をご教示いただきたい。	現時点で修繕計画はありません。
10	現在の組織構成と専門職員の役割（業務）についてご教示いただきたい。	現指定管理者の運営ノウハウに関することなのでお答えできません。
11	複数年契約や26年度以降に跨ぐ仕掛り業務はありますでしょか。	ありません。
12	計画書（様式２）の作成において、ワード以外（パワーポイント等）の使用は可能でしょうか。また文字ポイントの制限や枚数の制限はありますでしょう	ワード以外の使用も可能です。文字ポイントの制限、枚数の制限もありません。
13	(募集要項Ｐ４整備維持補修)施設、設備の損傷等、備品の損傷等に対する整備維持補修費について、20万未満、以上という記載は1件当たりの金額と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり
14	(募集要項Ｐ４整備維持補修)指定管理期間中に大規模修繕工事等の予定はございますか。予定がある場合、その工事に影響する事業収入や管理費用等の増減は別途協議と考えてよろしいでしょうか。	現時点で大規模修繕の予定はありません。 休館による減収や維持費の増大が見込まれる場合は別途協議します。
15	(募集要項Ｐ４自動車保険)自動車保険はシャトルバス運行業務で付保するものと理解でよろしいでしょうか。また、その場合、保険の内容については指定管理者の提案によるものと理解でよろしいでしょうか。	シャトルバスは、山梨交通が運行している路線バスですから、保険は必要ありません。 自動車保険は、貸与する公用車に付保するものです。また、使用者名欄の変更、車検の費用も指定管理者の負担となります。 なお、自動車税については、自動車税センターへの公用使用の申し立てにより非課税となります。 保険の内容は自動車損害賠償責任保険及び任意加入保険(対人無制限・対物無制限）へ加入してください。
16	(募集要項Ｐ４事業終了時の費用)指定期間中に指定取消を受けて指定管理業務を終了する場合、指定管理者の責によらず終了する場合は、撤収に伴う費用は教育委員会負担との理解でよろしいでしょうか。	不可抗力による業務の中止については、要項Ｐ１４「第８２」のとおりです。 指定管理者の責によらない指定取消は想定していませんが、万が一そのような事態が生じた場合は協議となります。

No	質問	回答
17	(募集要項Ｐ７申請書類)「写しには原本証明…」とありますが、副本９部、項目ア～カすべてに原本証明（共同体の場合はすべての構成員）を行う必要があるとの理解でよろしいでしょうか。	「添付した書類は全て原本と相違ない」旨を記した書面に申請者の印を押して添付していただければ、全ての書面に原本証明をする必要はありません。 共同体の場合は書類の作成及び提出の権限が委任されていますので、代表者のみの押印で結構です。
18	(募集要項Ｐ１１二次審査)二次審査のヒアリング時には「指定管理業務の実施に関する計画書」の範囲内で資料をまとめ、プロジェクター等を使用して説明することは可能でしょうか。	プロジェクター等を使用して説明して頂くことは可能です。機材のうち、スクリーンは本県でご用意できますが、プロジェクター及びパソコンは申請者にご用意頂きます。 なお、ご質問にもありますが、「指定管理業務の実施に関する計画書」記載外の事項は説明できません。
19	(募集要項Ｐ１１協定書)現指定管理者との基本協定書及び年度協定書、もしくは基本協定書(案)及び年度協定(案)をご開示ください。ご開示いただけない場合は、募集要項P16第10_3_(1)に記載ある第30条の取り消し事由等をご教示ください。	協定書の開示については、別途、文書開示請求を行ってください。 なお、指定取消事由については別添のとおりです。
20	(募集要項Ｐ１２再委託等の制限)「主たる部分を一括して～」とありますが、主たる部分とは、業務の総合的な企画及び業務遂行管理であるとの理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。 ただし、業務の一部を委託する場合は申請と承認が必要です。
21	(募集要項Ｐ１２再委託等の制限)各業務について、業務の総合的な企画及び業務遂行管理など主体的な部分を自らが実施し、主体的な部分を除く業務を専業の業者へ再委託することは認められると考えてもよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。 ただし、業務の一部を委託する場合は申請と承認が必要です。
22	(募集要項Ｐ１３備品)教育委員会から貸与される備品の一覧をご開示ください。	別添のとおり
23	(募集要項Ｐ２０(様式２)計画書)計画書の枚数制限は無いと考えて宜しいでしょうか。また、記載内容に応じて枠を広げることや行を増やすこと等の加工を行うことは可能と考えてよろしいでしょうか。	枚数制限はありません。 必要としている内容が記載されていれば、様式は任意で変更していただいて結構です。
24	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ３飲食提供業務、物品販売業務)「基本協定書で締結する場合、行政財産目的外使用許可は要さない」とありますが、飲食提供業務、物品販売業務及び自動販売機設置･運営業務を行うにあたり、行政財産使用料がかかるエリアはありますでしょうか。かかるのであれば、㎡単価の算定式等をご教示ください。また、収支計画書の支出のどの項目に含めればよろしいでしょうか。	飲食提供業務、物品販売業務、自動販売機設置・運営業務は指定管理者が行う業務としているので、行政財産使用許可の対象とはなりません。 ただし、内容と場所については事前協議と承認が必要です。
25	（管理運営業務の内容及び基準Ｐ３施設の保守管理業務)施設の保守管理業務に従事する常駐スタッフの体制をご教示ください。（曜日ごとの勤務時間、1日の出勤人数、総員数）	当該施設の保守管理業務に必要なスタッフ体制をご検討ください。
26	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ４給水設備保守点検)点検の対象となる給水設備の内容（機器リスト、各機器の能力・数量・メーカー等）をご教示ください。	別添のとおり
27	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ４貯水槽設備清掃)貯水槽の容量、数量、用途（受水槽・高架水槽など）をご教示ください。また、水源については井戸水等の使用はなく、市水のみの使用と考えてよろしいでしょうか。	３０ｔ　１基　受水槽 こどもの国との共用　使用水量により経費を案分 井戸水の使用はありません。
28	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ４排水槽保守点検)排水槽の容量、数量、用途（汚水・雑排水など）をご教示ください。	合併処理浄化槽　１１５４人槽　１基 こどもの国との共用　使用水量により経費を案分

No	質問	回答
29	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ４排水槽保守点検)排水槽の点検の際、槽内の清掃も必要かと思いますが、過去排出された汚泥量の実績をご教示ください。（汚水・雑排水などの用途ごとに）	過去５年間に汚泥抜き取りの実績はありません。
30	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５空調設備・空気調和設備・エアコン保守点検)点検の対象となる空調設備等の内容（機器リスト、各機器の能力・数量・メーカー等）をご教示ください。	別添のとおり
31	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５空調設備・空気調和設備・エアコン保守点検)中性能フィルターなどの交換型のフィルターが設置されている空気調和機などは設置されておりますでしょうか。設置されている場合、過去の交換周期とフィルターのサイズ、数量をご教示ください。	別添のとおり
32	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５冷温水ユニット保守点検)冷温水ユニットのメーカー、型式、数量、燃料をご教示ください。	別添のとおり
33	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５冷温水ユニット保守点検)冷却塔の能力（RT）、数量をご教示ください。	別添のとおり
34	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５管球交換)管球交換について、過去3年間の管球交換実績（管球の種類ごとの交換数量）をご教示ください。	報告は受けておりません。
35	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５管球交換)高所に設置されているものについては電動リフト等を使用して交換作業をおこなっていると思いますが、外部から足場等を持ち込まないと対応できない箇所はありますでしょうか。ある場合はその場所をご教示ください。	対応できない箇所はありません。
36	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５照明設備)施設に設置されている照明（外灯など管理対象となるものすべて）の型式、数量をご教示ください。	別添のとおり
37	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５一般展示保守管理)定期点検の内容を確認するため、過去の点検報告書をご開示ください。ご開示いただけない場合は、展示物ごとの点検項目をご教示ください。	別添のとおり
38	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５一般展示保守管理)点検の実施業者について指定はありますでしょうか。指定がある場合は点検業者をご教示ください。	指定はありません。
39	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５展示生物飼育管理)飼育管理を行う展示生物の詳細をご教示ください。	蜂と水生生物(ウーパールーパー、ドジョウ、フナなどの川魚）です。
40	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５展示生物飼育管理)生物が死んでしまった際に、新規に購入等を行う必要が生じた場合の費用負担は教育委員会と考えてよろしいでしょうか。	消耗品と同様の扱いとなります。見込まれる経費は計上していただいて差し支えありません。。
41	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５館内コンピューターシステム保守管理)対象となるコンピューターの内容（用途、型式、メーカー、数量等）をご教示ください。	別添のとおり
42	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５館内コンピューターシステム保守管理)点検の実施業者について指定はありますでしょうか。指定がある場合は点検業者をご教示ください。	指定はありません。

No	質問	回答
43	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５スペースシアター保守管理)点検の実施業者について指定はありますでしょうか。指定がある場合は点検業者をご教示ください。	指定はありません。
44	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５電気設備保守点検)受電電圧[V]、変圧器容量[kVA]をご教示ください。	受電電圧６，６００Ｖ　　変圧器容量１，１００kVA（500kVA1台、200kVA３台）
45	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５電気設備保守点検)非常用発電機のメーカー、型式、燃料、容量[kVA]、数量をご教示ください。	メーカー：(株)明電舎、型式ZX150P9B　　125kVA　1台 燃料は軽油です。
46	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５電気設備保守点検)電気設備の保安業務について、保安協会等電気保安法人への外部委託を行い、主任技術者を不選任とすることは可能と考えてよろしいでしょうか。（法的に可能な場合において）	可能です。
47	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５構内電話交換設備保守点検)電話交換設備の内容（電話交換機のメーカー、型式、能力、数量）をご教示ください。	メーカー：沖電気工業(株)、型式IOX110　1台 外線８／８、内線３６／６４（うちドアホン　１，FAX　１）(開設当初)
48	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５自動ドア保守管理)自動ドアの数量をご教示ください。	２カ所　　４台
49	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５昇降機設備)エレベーター、エスカレーターのメーカー、数量をご教示ください。また、保守契約の内容について、ＰＯＧ契約、フルメンテナンス契約の指定はありますでしょうか。	エレベーター：三菱電機　油圧グランディ（HVJ）２基 エスカレーター：三菱電機　A型（車椅子仕様）１台 フルメンテナンス契約でお願いします。
50	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ５昇降機設備)点検の実施業者について指定はありますでしょうか。指定がある場合は点検業者をご教示ください。	指定はありません。
51	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６消化器保守点検)消火器ごとの製造年、耐圧試験の実施履歴をご教示ください。	消火器５２本全てを年度内に更新する予定です。
52	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６防火シャッター保守点検)消防用設備保守点検以外に年1回点検を行う必要があると考えてよろしいでしょうか。点検が必要な場合、メーカーとシャッターの数量をご教示ください。	消防用設備保守点検と合わせての実施で差し支えありませんが、年1回以上の点検をお願いします。
53	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６舞台吊物装置保守点検)吊物設備の型式、数量、メーカーをご教示ください。	別添のとおり
54	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６映像音響設備保守点検)映像音響設備の型式、数量、メーカーをご教示ください。	別添のとおり
55	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６舞台照明設備保守点検)舞台照明設備の型式、数量、メーカーをご教示ください。	別添のとおり
56	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６遮光スクリーン保守点検)遮光スクリーンの型式、メーカーをご教示ください。	テンパル　ムービングシェード
57	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６電動式移動観覧席保守点検)電動式移動観覧席の型式、メーカーをご教示ください。	別添のとおり
58	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６券売機保守点検)券売機の型式、数量、メーカー、点検頻度をご教示ください。	サーバー機（PC-MY34YEZEJ）プリンター１台 窓口発券機（EPSON　1M-700-011）タッチパネルプリンター２式 点検頻度：年２回
59	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６印刷機・輪転機等の保守点検)機器の型式、数量、メーカー、点検頻度をご教示ください。	現在リース契約のため、新たに購入またはリース契約してください。

No	質問	回答
60	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６地下オイルタンク定期点検・清掃)タンクの容量、数量をご教示ください。また、設置後15年経過しているとの理解でよろしいでしょうか。	８，０００Ｌ　1台　設置は1996年11月なので設置後15年以上経過しております。
61	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６地下オイルタンク定期点検・清掃)清掃についてはタンク周辺の清掃と考えてよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
62	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６植栽管理)植栽の具体的な管理内容については特に指定はないと考えてよろしいでしょうか。（樹木剪定○回、低木剪定○回、除草○回、消毒○回など）	剪定、草刈り、殺虫剤散布等必要に応じて、随時お願いします。
63	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６駐車場管理)車両誘導の体制をご教示ください。（配置時間、人数）	別添の配置実績を基にご検討ください。
64	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６駐車場管理)現状配置している誘導員の方は、警備業法上の教育を受けた警備員でしょうか。	別添のとおり
65	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６駐車場管理)過去の誘導員の配置実績（年間配置総時間、人数など）、配置が必要な日数をご教示ください。	別添のとおり
66	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ６清掃業務)清掃対象箇所の面積測定等のため、寸法の記載された平面図及び立面図をいただけませんでしょうか。	別添のとおり
67	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ７ごみ処理)過去3年間の廃棄物排出量実績（廃棄物の種類ごとの年間排出量）をご教示ください。	H22～24（各年度）　52㎥以下(可燃物) 21㎥以下(不燃物) H24　28㎥以下(粗大ゴミ)
68	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ７ごみ処理)現行の廃棄物処分の委託先をご教示ください。	法人等に関する情報であるため開示できません。
69	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ７昼間警備業務)日常的に本業務に従事する警備員（警備業法上の教育を受けた者）を配置しているのでしょうか。	配置していません。
70	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ７昼間警備業務)警備員を配置している場合は配置時間、配置日をご教示ください。	―
71	(管理運営業務の内容及び基準Ｐ１１エネルギー使用状況報告書)消費エネルギーの分析と省エネの検討のため、過去3年間のエネルギー使用状況等報告書をご開示ください。	別添のとおり
72	(管理運営経費の内訳－浄化槽)浄化槽の方式、槽容量、数量をご教示ください。	方式：ホーマー式汚水合併浄化槽、　1,154人槽　　１台 愛宕山こどもの国と共同で管理
73	(管理運営経費の内訳－電動リフト)電動リフトのメーカー、型式、台数をご教示ください。	メーカー：スカイジャック社、　型式：SJP40、　1台
74	(管理運営経費の内訳－消耗品費)管理部門消耗品に含まれている消耗品をご教示ください。（トイレットペーパー、ごみ袋、手洗い石鹸、冷却水水質管理用薬剤、管球、事務用品など）	トイレットペーパー、ごみ袋、事務用品などです。
75	(管理運営経費の内訳－修繕費)修繕費については年度ごとに変動が大きくなっておりますが、理由はありますでしょうか。	特に理由はありません。
76	(管理運営経費の内訳－修繕)修繕費に含まれる過去の修繕履歴（修繕対象と修繕の内容、実施時期など）をご教示ください。	別添のとおり

No	質問	回答
77	(管理運営経費の内訳－委託料)各年度の内訳の中でその他の項目がありますが、金額の割合が大きいため、その他の項目の内訳をご開示ください	指定管理者において行った修繕費等です。
78	(管理運営経費の経費－光熱水費)現状の電気・ガス・水道等の契約内容をご教示ください。（契約電力量、契約内容など）	電気：500KW未満（業務用電力） ガス：プロパンガス 水道：甲府市上下水道局
79	(管理運営経費の内訳－光熱水費)今後、指定管理期間中に電気料金単価が上昇した場合、増加経費分について教育委員会でご負担頂けますでしょうか。	要項Ｐ４のとおり、物価変動が著しい場合は教育委員会の負担となりますが、上昇した金額や他の施設の状況も踏まえたうえで協議することとなります。
80	(管理運営経費の内訳－消耗品使用実績)トイレットペーパー、ごみ袋、手洗い石鹸、冷却水水質管理用薬剤の使用量実績（品名、年間使用量）を過去3年分ご教示ください。	報告は受けておりません。
81	募集要項P4責任分担表内「整備維持補修」のうち「備品の更新・新規購入」について a）備品として扱う場合の基準（価額等）があればお教えください。 b）指定管理者が希望する場合の責任区分は指定管理者となっておりますが、この場合の費用は、本業務の支出として計上し、所有権を県に引き渡すということでよろしいでしょうか？ c）上記の場合、事前協議等の手続きが必要でしょうか？それとも月次報告等事後でよろしいでしょうか。	ａ）原則として、その取得価格又は評価額が３万円以上の物品で１年以上にわたり通常の使用に耐えると認められる物品をいいます。 ｂ）「山梨県立科学館募集要綱」「第７　７　備品」に定めるとおりです。 c）あらかじめ山梨県教育委員会の承認を受けるための事前協議が必要になります。
82	募集要項 P5（第３ 募集の内容）５指定管理者の収入（2）委託料について a）委託料について、指定期間総額または指定期間の各年度で上限はありますか？あればその金額をお教えください。 b）上記の場合、基本協定に際し、指定期間の債務負担行為をとられる予定があるかお教えください。	a）委託料の上限額は設定しておりませんが、利用者に対するサービス向上とコスト縮減を図ることができるような提案をしていただきたいと思います。 b)指定管理者の指定と併せて、指定期間の債務負担行為について議会の議決を受けます。
83	募集要項 P5（第３ 募集の内容）５指定管理者の収入（3）飲食提供業務、物品販売 業務、自動販売機設置・運営業務による収入について a）基準台数を超えて自動販売機を設置する場合、行政財産の目的外使用料は発生致しますか？ 発生する場合の根拠数値(積算単価)をご教示下さい。	ａ）基準台数を超えて自動販売機を設置する提案は可能であり、自動販売機設置にかかる業務は指定管理者が行う業務としているので行政財産目的外使用許可の対象とはなりません。 ただし、内容と場所については事前協議と承認が必要です。
84	募集要項 P5 第４ 申請に係る事項 １ 指定管理者の申請資格ついて （１）山梨県内に主たる事務所を置く又は置こうとする法人等であること。（以下略）について、説明会ではこの場合の「主たる事務所」とは「商業登記上の法人の本店」とご説明頂きましたが、いわゆる「商業登記上の法人の住所(本社)」いうこ認識でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。

No	質問	回答
85	募集要項 P7 第４ 申請に係る事項 ２ 申請手続等（５）申請書類について ①提出部数に「原本のみに押印し（袋とじや割り印をする必要はありません）」とありますが、社印を押印すべき原本書類とは、②申請書類のうち、各様式で「印」の表記のある以下の書類のみでよろしいでしょうか？ ア．指定管理者指定申請書（様式１） ウ．申請する法人等に関する書類（ウ）誓約書（様式４－①、様式４－②） エ．構成員届（様式５） オ．委任状（様式７） b）上記について「写しには原本証明をしてください」とありますが、その方法として各副本の表紙のあとに、原本と相違ない旨を記載した記名押印文書を副本のファイルにとじこむことでよろしいでしょうか？ C）提出する納税証明書の書式は、その３の３でよろしいでしょうか。	a)お見込のとおりです。 b)ご提案の方法で結構です。 c)国税は「その３の３」、県税は「未納がない証明」をお願いします。
86	〃 P8（第４ 申請に係る事項）３ 指定管理業務の実施に関する計画書の作成 （１）指定管理者業務の実施に関する計画書について 「収支計画書（様式２－③その２）は、消費税の引き上げが予定されているため、消費税率引き上げを見込んだ収支計画を合わせ作成ください」また同様式脚注では「利用料金収入は現行利用料金単価を基に算定し、消費税率は原稿の５％に基づき算定してください」とありますが、利用料金の限度額について「山梨県立科学館設置及び管理条例」において規定されており、このままでは実質的に減収となってしまうことから、消費税率が上方変更された場合には本条例の限度額も条例改正により、上方変更されるということでよろしいでしょうか？	消費税率が変更された場合、条例の限度額を改正するかどうかは、現時点では決定されておりませんが、様式２－②その３においては、支出増に伴う不足分だけ委託料が増額するものとして記入してください。 なお、様式２ー②その３は参考として提出して頂く書類であり、税率変更後の委託料額をお約束するものではありません。
87	募集要項 P34 （様式２－⑨）「地域や関係機関との連携についての考え方」について 「住民との協働」「地域や団体」という表現がありますが、この場合の「住民」とは都留市民、「地域」とは県域全体という区分認識でよろしいでしょうか	住民との共働とは、科学館の事業に興味を持つボランティアの県民などと協働して運営していく活動を指し、地域や団体、関係機関との連携とは、周辺地域、各種団体、学校等と連携して行う活動のことを指します。
88	参考資料「H20～24科学館管理運営経費の内訳」のうち下記について詳細な内訳明細をご教示ください。 （収入）・利用料金収入（入館料・プラネタリウム観覧料・その他）・その他の収入（レストラン売上・自販機手数料収入・その他） （支出）・事業部門消耗品（主にどのような物品でしょうか）・委託料のうち、「その他」として計上しているもの・使用料のうち、「事業」として計上しているもの	(収入) ・利用料金収入 H24　入館料21,956千円、観覧料4,507千円、セット・パスポート料金等19,357千円 H23　入館料23,752千円、観覧料4,277千円、セット・パスポート料金等19,858千円 H22　入館料17,952千円、観覧料6,148千円、セット・パスポート料金等24,113千円 ・その他の収入 H24　ミュージアムショップ・自販機等5,399千円、その他2,844千円 H23　ミュージアムショップ・自販機等3,968千円、その他7,341千円 H22　ミュージアムショップ・自販機等4,201千円、その他2,129千円 （事業部門消耗品）主に実験工作室で行う事業の材料費です。 （委託料　その他）遊具のペンキ塗り、空調機の維持管理、部品交換の費用、特別展業務委託料などです。 （使用料　事業）臨時駐車場のトイレ設営費、イベントの際の机、椅子などの使用料です。