

山梨県立高等学校等の電気調達に係る仕様書

1 概要

- (1) 対象建物 別紙1のとおり
- (2) 供給場所 別紙1のとおり
- (3) 業種及び用途 別紙1のとおり

2 仕様

(1) 電気供給条件

- ア 供給電気方式 別紙1のとおり
- イ 供給電圧 別紙1のとおり
- ウ 計量電圧 別紙1のとおり
- エ 標準周波数 別紙1のとおり
- オ 受電方式 別紙1のとおり
- カ 蓄熱設備 別紙1のとおり
- キ 業務用電化厨房設備 別紙1のとおり
- ク 発電設備
 - 非常用発電設備 別紙1のとおり
 - 常用発電設備 別紙1のとおり
- ケ 電力量の検針
 - 自動検針装置の有無 別紙1のとおり
 - 検針方法 別紙1のとおり

(2) 契約電力、予定使用電力

- ア 契約電力 別紙1のとおり
ただし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
- イ 予定使用電力量 別紙1のとおり
ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回ることができる。また、その予定使用状況は各電力使用実績(別紙2)のとおりとする。
- ウ 予定蓄熱(厨房)電力量
(該当なし)

(3) 契約期間

平成27年10月1日0時から平成28年9月30日24時まで

(4) 需給地点

供給場所内の柱上に設置した開閉器の電源側接続点

(5) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

(6) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ

(7) 使用量の計量及び代金の算定期間

各月の計量日は、供給者との協議により定めた日とし、計量期間は、前月計量日の0時から当月計量日の前日の24時までとする。

また、代金の算定は、計量期間中の使用量により算定する。

(8) 特約割引額

特約割引額は、供給者が定める供給約款の規定により算定した額とし、双方で作成する契約書の別紙「契約単価表」で定めるものとする。

(9) 力率、燃料費調整、再生可能エネルギー発電促進賦課金

基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、当地域を管轄する一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件によるものとする。

(10) 単位及び端数処理

料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。

イ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。

ウ 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。

エ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てる。

(11) その他

ア 入札金額の算定にあたっては、力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。

イ 代金の支払いは、供給者からの請求により毎月行うこととし、原則として供給者が定める供給約款の規定に基づき、その代金を支払うものとする。

ウ 料金の請求は対象施設一括ではなく、各施設に分けて行うこととする。(請求書の送付先は別途指定する。)

エ 契約書及びこの仕様書に定めのない事項については、当地域の電気供給者の取り決めを参考に、双方協議のうえで決定するものとする。

【仕様書 別紙1】

番号	施設名	供給場所	業種及び用途	契約種別	電気方式	供給電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	受電方式	蓄熱設備		業務用電化 厨房設備契約の有無	発電設備		電力の検針		契約電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
										蓄熱設備の有無	蓄熱調整契約の有無		非常用発電設備	常用発電設備	自動検針装置の有無	検針方法		
1	山梨県立産業技術短期大学 校都留キャンパス	都留市上谷5丁目7-35	学校	業務用電力	交流3相3 線式	6000	6000	50	1回線受電	無	無	無	無	無	無	検針員による 検針	42	92,563
2	山梨県立北杜高等学校	北杜市長坂町渋沢1007-19	学校	業務用電力	交流3相3 線式	6000	6000	50	1回線受電	無	無	無	有	有 太陽光発電 20kW	有	自動検針	307	525,254
3	山梨県立韮崎高等学校	韮崎市若宮3丁目2-1	学校	業務用電力	交流3相3 線式	6000	6000	50	1回線受電	無	無	無	無	無	有	自動検針	243	463,538
4	山梨県立韮崎工業高等学校	韮崎市竜岡町若尾新田50-1	学校	業務用電力	交流3相3 線式	6000	6000	50	1回線受電	無	無	無	無	無	無	検針員による 検針	208	442,419
5	山梨県立巨摩高等学校	南アルプス市小笠原1500-2	学校	業務用電力	交流3相3 線式	6000	6000	50	1回線受電	無	無	無	有	有 太陽光発電 20kW	無	検針員による 検針	183	294,872
6	山梨県立白根高等学校	南アルプス市上今諏訪1180	学校	業務用電力	交流3相3 線式	6000	6000	50	1回線受電	無	無	無	無	無	無	検針員による 検針	119	210,109
7	山梨県立増穂商業高等学校	南巨摩郡富士川町最勝寺1372	学校	業務用電力	交流3相3 線式	6000	6000	50	1回線受電	無	無	無	無	無	無	検針員による 検針	118	193,645
8	山梨県立市川高等学校	西八代都市川三郷町市川大門1733-2	学校	業務用電力	交流3相3 線式	6000	6000	50	1回線受電	無	無	無	無	無	無	検針員による 検針	132	245,330
9	山梨県立峡南高等学校	南巨摩郡身延町三沢2417	学校	業務用電力	交流3相3 線式	6000	6000	50	1回線受電	無	無	無	無	無	無	検針員による 検針	173	247,497
10	山梨県立身延高等学校	南巨摩郡身延町梅平1201-2	学校	業務用電力	交流3相3 線式	6000	6000	50	1回線受電	無	無	無	無	無	無	検針員による 検針	201	332,067
11	山梨県立わかば支援学校ふ じかわ分校	南巨摩郡富士川町鯉沢5673-12	学校	業務用電力	交流3相3 線式	6000	6000	50	1回線受電	無	無	無	無	無	無	検針員による 検針	34	50,704

