

件名	旧宝鉦山（都留市大幡）の不適切な坑廃水処理について
概要	<p>1 経緯</p> <p>県は国の助成を受けて、都留市大幡にある旧宝鉦山の坑廃水処理を、(株)メイキヨーに対して委託し実施している。</p> <p>平成29年11月27日（月）</p> <ul style="list-style-type: none">・都留市大幡にある旧宝鉦山の坑廃水処理受託業者の(株)メイキヨー職員が、<u>業務終了時に機器操作を誤ったまま帰宅。</u> <p>同月28日（火）</p> <ul style="list-style-type: none">・前日から28日（火）の午前7時30分までの15時間30分にわたって、坑廃水の原水を<u>中和化するための石灰が投入されなかったため、中和化が不十分となり、カドミウム、亜鉛等の有害物質が十分除去されないまま大幡川に排出された可能性がある。</u>・同日午前7時30分に(株)メイキヨー現場職員が中和化作業を再開。 <p>29日（水）</p> <ul style="list-style-type: none">・(株)メイキヨーの現場職員から本社に異常発生を報告。・(株)メイキヨー現場職員が放流点下流500m地点の採水を行い、成分の分析を実施（速報結果は12月4日以降に判明）。・同日夕刻、(株)メイキヨーが直接産業政策課に来庁して、顛末を報告。 <p>30日（木）</p> <ul style="list-style-type: none">・国（経済産業省関東東北産業保安監督部）に連絡。・県の関係部局（森林環境部、農政部、県土整備部）に連絡。・県（産業政策課）及び(株)メイキヨーが地元都留市、地元自治会へ状況を説明。 <p>2 対応方針</p> <ul style="list-style-type: none">・12月4日以降の速報結果を待って、国にも相談する中で、県と受託業者（(株)メイキヨー）で今後の対応について協議を行う。

（問い合わせ先） 産業労働部 産業政策課 企画・団体担当
電話番号 055-223-1532

(株)メイキヨー
電話番号 055-228-2858