

No	質問	回答
1	<p>受水槽・浄化槽について「こどもの国との経費按分」との回答がございましたが、科学館が実施しこどもの国に請求するのでしょうか。こどもの国が実施し、科学館に請求されるのでしょうか。清掃・点検手法により、請求金額が変動することを防ぐため、各施設の負担対象業務の詳細・負担金額をお教えいただけませんか。</p>	<p>こどもの国が実施し、科学館に請求ということになっています。詳細は別添のとおりです。</p> <p>科学館(H29実績) 浄化槽維持管理経費 年間 89,640円 受水槽清掃 年間 21,000円</p>
2	<p>受水槽・浄化槽について「こどもの国との経費按分」との回答がございましたが、按分対象には、清掃費だけでなく点検費用も含まれるのでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
3	<p>受水槽・浄化槽について「こどもの国との経費按分」との回答がございましたが、その他に経費按分対象となる業務はございますでしょうか。ある場合は、各施設の負担金額をお教え願います。</p>	<p>受水槽・浄化槽以外はありません。</p>
4	<p>消防点検の耐圧試験・詰替えについて、指定期間中に必要となる数量・実施年度をお教え願います。</p>	<p>数量52本 2014年に購入 有効期間は購入から10年間のため、次期指定管理期間中の耐圧試験・詰め替えはありません。</p>
5	<p>汚泥の排出量実績をお教え願います。排出量については、利用状況に応じるため、設置設備に基づく想定が困難なため、開示をお願いいたします。</p>	<p>浄化槽の容量が大きいいため、現指定管理期間(5年間)に汚泥排出の実績はありません。設備詳細については別添1, 11のとおりです。</p>
6	<p>フィルターユニットの型式、寸法をお教え願います。中性能フィルターについては、質疑回答にて開示済の「VZ-60-56-F」43枚/「VZ-60-28V」(縦型) 11枚/「VZ-60-28H」(横型) 6枚の数量に含まれている認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>フィルターユニットについては別添のとおりです。中性能フィルターについては、お見込みのとおりです。</p>
7	<p>防火対象物点検について前回質疑No. 57にて回答ありますが、ご提示した質問内容は消防法第8条の2の2における『防火対象物点検』のことを指しており、建築基準法第12条第3項における『防火設備点検』とは実施内容が違います。本施設が消防法における『防火対象物点検』に該当するかご教示下さい。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
8	<p>特定建築物に該当をするため、年1回の加湿器清掃が必要なため、空調機に設置されている加湿器・加湿方式を開示いただけませんか。</p>	<p>別添のとおりです。</p>
9	<p>消防設備点検の総合点検で実施をする非常用発電機の負荷試験について、実負荷試験にて可能な範囲の負荷をかけての実施でよろしいでしょうか。負荷設備の指定等はございますでしょうか。</p>	<p>負荷設備の指定や総合点検の非常用発電機の負荷試験においては、消防法に則った範囲での実施となります。</p>

No	質問	回答
10	冷却水自動管理装置の機器詳細をお教え願います。	別添のとおりです。
11	合併処理浄化槽について、処理方式により法定点検周期が大きく異なりますが、開示されている資料からは判断ができないため、必要な作業内容(保守点検・清掃)・頻度をお教え願います。 (浄化槽・みなし浄化槽の区分、全ばっ気・分離接触ばっ気・散水ろ床・活性汚泥等)	別添のとおりです。
12	害虫駆除について、質疑回答の別添資料によらず、法定基準の範囲内でIPMIによる実施としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	ELVのガラス清掃について、現在は立会いしていないとのメーカーからの回答がございましたが、立会は不要の認識でよろしいのでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	エレベーター・エスカレーターについてメーカー点検を実施する場合、契約形態(フルメンテナンス、POG)の指定はございますでしょうか。	指定はありません。
15	全館の窓ガラス約4,100㎡(両面)との質疑回答がございましたが、4,100㎡の両面を清掃するのでしょうか、両面あわせて4,100㎡(片面2,050㎡)なのでしょうか。	両面4,100㎡(片面2,050㎡×2)が清掃対象です。
16	『運營業務の内容及び基準』のP7に「緊急地震速報の情報提供」において「委託契約」の記載がございましたが、詳細が不明です。業務の詳細及び委託内容・委託先または委託金額をご教示ください。	業務内容は、山梨県が科学館に設置する緊急地震速報受信装置(株式会社 ドリームウェア社製 DP ASS)1基に緊急地震速報を提供するものとします。委託先については、法人等に関する情報のため開示できません。委託金額については、第1回目質問・回答(訂正)のとおりです。
17	1. 募集要項P.5 第3 6 指定管理者の収入 指定管理者の収入の「事業収入」として「レストラン等飲食提供施設及び物品販売施設、自動販売機の設置・運営により得られる収入」と記載されておりますが、別添資料「管理運営に係る収支決算」には「事業収入」と「自動販売機収入」「レストラン収入」「売店収入」が別項目で計上されております。 収支決算書における「事業収入」は何の事業による収入なのか内容及び内訳をご教示ください。	主催事業の参加料です。
18	募集要項P.13 第7 8 備品 本施設を運営するにあたり必要不可欠であるが、現指定管理者が時期指定管理者に指定されなかった場合、本施設を運営するにあたり必要不可欠であるが指定管理者に帰属しており引き上げる予定の備品がありましたらご教示ください。	館内で使用している、PC、サーバー(館内ネットワークを含む)、入退場システム等はリース契約しているため、引き上げる予定です。使用料金額については、第1回目質問・回答(訂正)のとおりです。

No	質問	回答
19	<p>添付資料 管理運営に係る収支決算 許可団体電気料収入が計上されていますが、何の 団体がどういった電気を使用した際に収入として計 上できるのか、ご教示ください。</p>	<p>レストラン運営及び自動販売機設置に係る電気料 です。</p>
20	<p>様式6各団体の役割、責任分担に関する事項 様式6は、各団体の役割、責任分担に関する事項が 記載されている共同事業体協定書をもって提出でも よろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
21	<p>修繕に関して 時期指定管理期間中に大規模な修繕を予定されて おりましたら、その内容をご教示ください。</p>	<p>現時点では、予定はありません。</p>