

建築物点検マニュアル

平成30年3月
山梨県

目次

| | | |
|---------------------|-----|----|
| 第1章 マニュアルの概要 | ・・・ | 1 |
| 1 目的 | | |
| 2 適用対象 | | |
| 3 点検の種類 | | |
| 4 点検の実施方法等について | | |
| 5 留意事項 | | |
| 第2章 建築基準法に基づく点検について | ・・・ | 2 |
| 1 対象 | | |
| 2 実施者 | | |
| 3 実施方法 | | |
| 4 実施時期 | | |
| 5 点検結果の保管等について | | |
| 第3章 他法令に基づく点検について | ・・・ | 3 |
| 1 対象 | | |
| 2 実施者 | | |
| 3 実施時期及び方法 | | |
| 4 点検結果の保管等について | | |
| 第4章 長寿命化点検について | ・・・ | 3 |
| 1 対象 | | |
| 2 実施者 | | |
| 3 実施時期 | | |
| 4 実施方法 | | |
| 5 点検結果の保管等について | | |
| 第5章 日常点検について | ・・・ | 8 |
| 1 対象 | | |
| 2 実施方法及び時期 | | |
| 3 点検結果の保管について | | |
| < 様式等 > | | |
| 様式1 建築基準法点検票 | ・・・ | 9 |
| 様式2 長寿命化点検票 | ・・・ | 51 |
| 様式3 日常点検票 | ・・・ | 60 |
| 別紙1 点検対象建築物一覧表 | ・・・ | 73 |
| 別紙2 法令検査点検一覧表 | ・・・ | 89 |

第1章 マニュアルの概要

1 目的

このマニュアルは、県で管理する建築物等の劣化等の状況を把握し、建築物等の適正な保全を図るとともに、各種点検に基づく適切な改修の実施により長期にわたる安全な使用（建築物の長寿命化）を図ることを目的とする。

2 適用対象

このマニュアルは、県で管理する建築物及びその附帯施設に適用する。

3 点検の種類

施設管理者は次の点検を実施する。

(1) 建築基準法に基づく点検

建築基準法第12条第2項及び第4項に基づく点検をいう。

(2) 他法令に基づく点検

建築基準法以外の法律に基づく点検をいう。

(3) 長寿命化点検

公共施設マネジメント実施方針に規定する長寿命化対象建築物の点検をいう。

(4) 日常点検

施設管理者が日常的に行う点検をいう。

4 点検の実施方法等について

(1) 建築基準法に基づく点検は、建築基準法点検票（様式1）により実施し、実施方法は「第2章 建築基準法に基づく点検について」に示す。

(2) 他法令に基づく点検の実施方法は、「第3章 他法令に基づく点検について」に示す。

(3) 長寿命化点検は、長寿命化点検票（様式2）により実施し、実施方法は、「第4章 長寿命化点検について」に示す。

(4) 日常点検は、日常点検票（様式3）を参考様式とし、実施方法は、「第5章 日常点検について」に示す。

5 留意事項

(1) 点検に際しては、安全に十分留意すること。

(2) 特殊な建築部位・設備は、法定点検の対象としていないため、別途必要な点検を実施すること。

第2章 建築基準法に基づく点検について

建築基準法第12条第2項及び第4項に基づく点検であり、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に保つとともに、建築物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを定期に確かめるため、損傷、腐食、その他劣化状況を点検する。

1 対象

点検が義務付けられている建築物の要件は(1)及び(2)である(別紙1「点検対象建築物一覧表」参照)。

(1) 建築物

公会堂、集会場、病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舍、学校、百貨店、展示場、遊技場、倉庫、自動車車庫などの特殊建築物で、床面積の合計が100㎡を超えるもの

事務所等の建築物で階数が5以上でかつ床面積の合計が1,000㎡を超えるもの

(2) 建築設備

昇降機及び上記(1)の建築物に設置されている換気設備、排煙設備、非常用照明装置、防火設備などの建築設備

2 実施者

施設管理者の委託等により、有資格者(一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、防火設備検査員、昇降機等検査員、建築設備検査員)が実施する。

なお、別紙1「点検対象建築物一覧表」の営繕課欄にのある建築物(山梨県財務規則における知事部局の「かい」の施設で営繕課が必要と認めるもの(指定管理施設を除く。))については、営繕課が実施する(年度当初に、施設管理者から営繕課への依頼が必要)

ただし、当該施設管理者は、営繕課の点検に先立ち予備点検を実施すること。

3 実施方法

建築基準法点検票(様式1)を使用する(点検票の記載方法は記載例による。)

ただし、昇降機は、別途、任意様式により実施する。

なお、長寿命化対象建築物については、点検結果を基に、長寿命化点検票(様式2)の区分欄に が記載されている建築部位・設備についても記載する。

4 実施時期

建築物は3年以内ごと、建築設備は1年以内ごとに実施する。

5 点検結果の保管等について

点検結果は、各施設で保管する。指定管理施設においては、点検結果を施設で保管するとともに、所管課に報告すること。

なお、財産管理課に提出する長寿命化点検票（様式２）には、直近の点検結果を反映すること。

第３章 他法令に基づく点検について

建築基準法以外の法律等に基づく点検であり、設備等の損傷、腐食、その他劣化状況を点検する。

１ 対象

他法令（電気事業法、消防法等）で点検対象となっている設備等（別紙２「法令検査点検一覧表」参照）

２ 実施者

施設管理者の委託等により、それぞれの有資格者が実施する。

３ 実施時期及び方法

それぞれの法令（電気事業法、消防法等）に基づき実施する（別紙２参照）

なお、長寿命化対象建築物については、点検結果を基に、長寿命化点検票（様式２）の区分欄に が記載されている建築部位・設備について記載する。

４ 点検結果の保管等について

点検結果は、各施設で保管する。指定管理施設においては、点検結果を施設で保管するとともに、所管課に報告すること。

なお、財産管理課に提出する長寿命化点検票（様式２）には、直近の点検結果を反映すること。

第４章 長寿命化点検について

公共施設マネジメント実施方針の規定に基づき、施設の長寿命化に必要な建築部位・設備について、県で管理する施設全体の状況を踏まえた改修の優先順位付け及び計画的な改修を実施するため、その劣化や不具合の状況を点検する。

１ 対象

点検対象は、公共施設マネジメント実施方針に規定する（１）の長寿命化対象建築物のうち、（２）の予防保全・監視保全の建築部位・設備である（別紙１「点検対象建築物一覧表」参照）

（１）長寿命化対象建築物

次のいずれにも該当するもの。

鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）、鉄筋コンクリート造（RC造）、鉄骨造（S造）の施設

県民又は職員が常時利用する施設

(2) 予防保全・監視保全の建築部位・設備

予防保全

屋根、外壁、受変電設備、非常用電源、交流無停電電源、空調設備（熱源）

監視保全

外部天井、外部建具、中央監視装置、自動火災報知設備、空調設備、換気設備、排煙設備、自動制御装置、給排水設備、消火設備、昇降機

<参考> 保安全管理の考え方（「県公共施設マネジメント実施方針」）

| 分類 | | 考え方 | 保全方針 |
|------|------|---|---|
| 計画保全 | 予防保全 | 劣化により建築物の構造躯体の寿命に直接影響を与える部位、故障等した場合に施設利用者の安全性や施設の機能維持に重大な影響を与える設備 | 予防保全の観点から不具合が生じる前に保全を実施する |
| | 監視保全 | 劣化・故障等により建築物の寿命、利用者の安全性及び施設の機能維持に影響するが、事前の兆候を把握することにより対処可能な部位・設備 | 診断や点検結果を注視し、機能停止等の発生前に劣化や不具合の兆候に応じて対応する |
| 事後保全 | | 不具合が生じてから対応しても、建築物の寿命、利用者の安全性及び施設の機能維持への影響が少ない部位・設備 | 劣化の進行や機能停止の発生状況に応じて適宜対処する |

2 実施者

施設管理者が実施する。

なお、別紙1「点検対象建築物一覧表」の営繕課欄に のある建築物（営繕課が法定点検を行うもの、防災拠点など）については、施設の法定点検を行う時期に合わせ長寿命化点検を営繕課が実施する（年度当初に、施設管理者から営繕課への依頼が必要）。

ただし、当該施設管理者は、営繕課の点検に先立ち同様の点検を実施すること。

3 実施時期

財産管理課が別途通知する期日（5月末までの間）までに実施する。

4 実施方法

(1) 点検様式

点検は、長寿命化点検票（以下、「点検票」という。）（様式2）を使用する（点検結果は電子データとして作成。）

(2) 点検票区分の補足説明

- 区分欄の について

は、建築基準法に基づく点検項目に該当するが、有資格者等による点検結果がある場合は、その結果を参考に施設管理者が点検のうえ記載する。

- 区分欄の について

は、消防法等他法令に基づく点検項目に該当するが、有資格者等による点検結

果がある場合は、その結果を参考に施設管理者が点検のうえ記載する。

- ・ 区分欄の について

長寿命化のための独自の点検項目で、施設管理者が点検のうえ記載する。

(3) 判定区分

点検票の建築部位・設備ごとに実施し、判定は次のA、B1、B2、Cの4区分により行う。

- ・ A判定 : 異常がない
- ・ B1判定 : 劣化等が多少あるが機能上問題が無いもの
- ・ B2判定 : 劣化等が進行し機能上問題があるもの(改修の検討が必要なもの)
- ・ C判定 : 劣化等が著しく進行しており(又は壊れており)、早急な改修が必要なもの

B2・C判定の場合は、備考欄に劣化の状況等(後述)を記載するとともに、状況が分かる写真を添付する。

(4) 留意事項

- ・ 点検に際しては、安全に十分留意すること。
- ・ 設備の点検に際しては、受変電設備や空調設備(熱源)等の設備機器にある開口部(通常は閉まっているもの)を開けて点検しないこと。
- ・ 点検は、原則、目視等により実施するが、高所など目視では点検が困難な箇所は双眼鏡を使用したり、テストハンマーを使うことが可能な所属はできる限り使用するなど、建築部位・設備の状態把握に極力努めること。
- ・ 点検が困難なものであっても、当該部分の状況から判断して不良の状況にあると認められる場合は、その状況を点検票に記載し、状況のわかる写真を添付して提出すること。

(5) 点検の手順

点検する建築部位・設備の確認

点検票と施設カルテの「4 建物部位・設備情報(長寿命化対象建築物)」表中の建築部位・設備(予防保全・監視保全)を比較し、点検票中の該当する建築部位・設備を確認し、該当がない場合は該当なしのチェックボックスをチェックする。

確認のうえ、施設カルテの区分欄に記載されている建築部位・設備に漏れがあった場合は、施設カルテを修正し、財産管理課に提出する。

法定点検等の結果の反映

有資格者等が実施した点検結果(建築基準法、消防法等)がある場合は、その結果を点検票の該当する部位・設備欄に記載し(メモするなどし)、判定項目のどの項目に該当するかチェックしておく。

また、B2・C判定の項目に該当する場合は、備考欄に改修後の経過年数や劣化の状況、不具合の状況、点検業者の指摘等を記載しておく。

なお、複数の機器で構成される設備がある場合(例えば冷熱源=冷温水機、冷却塔、エアハンドリングユニットなど)は、その中で一番劣化が進んだ機器について

の判定でチェックボックスをチェックし、B2・C判定が複数ある場合は、備考欄にそれぞれの機器ごとの状況等(冷温水機の状況と冷却塔の状況など)を記載する。

また、同一の建築部位・設備が複数ある場合(例えば窓、エアコン(空気調和機)など)は、その中で一番劣化が進んだ部位等についての判定でチェックボックスをチェックし、B2・C判定が複数ある場合は、備考欄にそれぞれの状況等を記載する。

有資格者等の点検結果は、直近のものを使用する。

備考欄の記載については、後述の(6)「備考欄の記載事項及び記載例」を参照。

建築部位・設備の点検と判定

点検は、原則、目視等(双眼鏡等の使用を含む)により実施する。

上記で作成した点検票を基に、各建築部位・設備の点検を行い、判定結果を判定欄のチェックボックスに、チェックを入れる。

有資格者等の点検結果が無い場合は、点検票をそのまま使用する。

また、B2・C判定の場合は、備考欄に改修後の経過年数や、劣化の状況、不具合の状況、点検業者の指摘等を記載する。

なお、複数の機器で構成される設備がある場合(例えば冷熱源=冷温水機、冷却塔、エアハンドリングユニットなど)は、その中で一番劣化が進んだ機器についての判定でチェックボックスをチェックし、B2・C判定が複数ある場合は、備考欄にそれぞれの機器ごとの状況等(冷温水機の状況と冷却塔の状況など)を記載する。

また、同一の建築部位・設備が複数ある場合(例えば窓、エアコン(空気調和機)など)は、その中で一番劣化が進んだ部位等についての判定でチェックボックスをチェックし、B2・C判定が複数ある場合は、備考欄にそれぞれその状況等を記載する。

上記の確認結果及びの点検結果(異音、異臭等がないか、法定点検時点から劣化が進んでいないか等)を踏まえて判定を実施すること。

備考欄の記載については、後述の(6)「備考欄の記載事項及び記載例」を参照。

写真の添付

B2・C判定の場合は、状況の分かる写真を様式2中の点検結果写真帳に添付し、判定欄に判定結果を記載すること。点検票に写真ナンバーを記載すること。

なお、写真を添付する必要のない建築部位・設備は、点検結果写真帳のエクセルシートを削除すること。

写真は、近接写真や全体が分かる写真(屋上防水など)など状況が極力把握できるように配慮すること。

(6) 備考欄の記載事項及び記載例

点検票の1~9(建築部位)の備考欄には、経過年数及び劣化の状況を記載する。

経過年数：新築からの年数(ただし、該当の建築部位の全面改修を行った場合

は、その時点からの年数)

シート系防水のトップコート(表面の塗装)に変退色や剥離がある場合は、判定内容に関わらず、備考欄にその状況を記載し、写真を添付すること。

【建築部位の記載例】

経過年数：25年

劣化の状況

- (例1) アスファルト防水で、コンクリートのひび割れやシーリングが欠損している箇所が多数あり、全体的な劣化が進行している。
- (例2) シート防水がひび割れや剥離が多数あり、3階会議室天井から雨漏りしている。
- (例3) 金属板の複数箇所にさびがあり、一部に腐食がある。
- (例4) 外壁タイルが一部剥落しており、タイルの浮きが複数ある。
- (例5) 外壁面の複数箇所に、ひび割れや白華がある。
- (例6) 外部天井の複数箇所で塗装材に剥離がある。
- (例7) 2階事務室の窓が変形しており、大雨の際に室内に雨水の侵入が発生する。

点検票の10～27(設備)の備考欄には、経過年数、劣化の状況、不具合の状況及び点検業者の指摘を記載する。

経過年数：新築からの年数(ただし、該当の設備の更新を行った場合は、その時点からの年数)

劣化の状況：異音、異臭、異常振動の発生状況及び場所

不具合の状況：不具合の具体的な内容、発生頻度及び対応状況(改善状況)

【設備の記載例】

経過年数：30年

劣化の状況

- (例1) 1階機械室の受変電設備から異音がする。
不具合の状況
 - ・ 不具合の状況
 - ・ 不具合の発生頻度
 - ・ 対応状況
- (例1) 2階会議室の空調の冷房の効きが悪い状態が月に数回発生し、過去に3度修繕を行ったが一時的によくなるものの改善されない。
- (例2) 事務室の中央監視装置が故障し遠隔操作(確認)ができないため、この1ヶ月間、退庁時に職員が各室に行って空調停止の確認を行っている。
- (例3) 1週間前に浄化槽の定期点検で、浄化槽から漏水の可能性があると指摘を業者から受けた。修繕が困難であり、更新の必要性を指摘された。現在、更新費用の見積りを依頼している。
- (例4) 1階男子トイレの小便器の排水の流れが悪く、常時、排水まで15分

程度かかる。業者から、一時的な詰まりではないとの指摘があった。現在はこの小便器の使用を中止している。

点検業者の指摘

- (例1) H29.8の法定点検時に、老朽化による更新を強く勧められた。
- (例2) H29.3の保守点検時に、部品交換を勧められ対応済み。
- (例3) H29.7の保守点検時に、部品の製造が中止となっているため更新を勧められた。

5 点検結果の保管等について

点検結果は各施設に保管するとともに、長寿命化点検票(様式2)電子データを別途指定する期日までに財産管理課に提出する。

長寿命化点検結果は、財産管理課において BIMMS(保全マネジメントシステム)に記録するとともに、県で管理する施設全体の改修の優先順位付けの判定業務に活用する。

第5章 日常点検について

施設管理者が施設の安全性、耐久性、機能性等に支障がない状態に保たれているか日常的に点検する。

1 対象

すべての建築物

2 実施方法及び時期

様式1及び日常点検票(様式3)を参考に、日常的に行う。

3 点検結果の保管について

点検結果は各施設に保管する。

様式 1 建築基準法点検票

| | |
|------|------------|
| 点検区分 | 建築物 ・ 建築設備 |
|------|------------|

該当するものに を付ける。

| | |
|-------|--|
| 施設番号 | |
| 施設名称 | |
| 建物番号 | |
| 建築物名称 | |

| | |
|--------------|-----|
| 点検日 | |
| 点検者名 (資格) | () |

資格欄には、建築士、特定建築物調査員、防火設備検査員、
昇降機等検査員、建築設備検査員のいずれかを記入する。

様式1 建築基準法点検票 (建築物)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | (ろ)調査方法 | (は)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|--------|-------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|---|---|-------|----|
| 1 | 敷地及び地盤 | 1-(1) | 地盤 | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | 目視により確認する。 | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 建物周辺に陥没はあるが、安全上支障なし <input type="checkbox"/> | — <input type="checkbox"/> | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねている <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | 敷地及び地盤 | 1-(7) | 塀 | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況 | 目視、下げ振り等により確認する。 | 著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微のひび割れ、破損又は傾斜がある <input type="checkbox"/> | 中程度のひび割れ、破損又は傾斜がある <input type="checkbox"/> | 著しいひび割れ、破損又は傾斜がある <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | 敷地及び地盤 | 1-(8) | 擁壁 | 擁壁の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 著しい傾斜若しくはひび割れがあること又は目地部より土砂が流出していること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽度の傾斜又は、ひび割れがある <input type="checkbox"/> | 中程度の傾斜又は、ひび割れがある <input type="checkbox"/> | 著しい傾斜、ひび割れがある、又は目地部より土砂が流出している <input type="checkbox"/> | | |
| 4 | 建築物の外部 | 2-(1) | 基礎 | 基礎の沈下等の状況 | 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 | 地盤沈下に伴う著しいひび割れがあること又は建具開閉等に支障があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 地盤沈下に伴う軽微なひび割れあり <input type="checkbox"/> | 地盤沈下に伴う中程度のひび割れがある <input type="checkbox"/> | 地盤沈下に伴う著しいひび割れがある、又は建具開閉等に支障ある <input type="checkbox"/> | | |
| 5 | 建築物の外部 | 2-(2) | 基礎 | 基礎の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 礎石にずれがあること又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | コンクリート面に軽微なひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | コンクリート面に中程度のひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | 礎石にずれがある、又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 6 | 建築物の外部 | 2-(3) | 土台(木造建築物) | 土台の沈下等の状況 | 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 | 土台にたわみ、傾斜等があること又は建具開閉に支障があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | — <input type="checkbox"/> | — <input type="checkbox"/> | 土台にたわみ、傾斜等がある、又は建具開閉に支障がある <input type="checkbox"/> | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 調査方法 | (は) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|--------|--------|---------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------|----|
| 7 | 建築物の外部 | 2-(4) | 土台 (木造建築物) | | 土台の劣化及び損傷の状況 | 目視及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 8 | 建築物の外部 | 2-(6) | 外壁 | 躯体等 | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 9 | 建築物の外部 | 2-(7) | 外壁 | 躯体等 | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | れんが、石等に割れ、ずれ等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | れんが、石等に割れ、ずれ等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 10 | 建築物の外部 | 2-(8) | 外壁 | 躯体等 | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 目地モルタルに軽微な欠落がある <input type="checkbox"/> | 目地モルタルに中程度の欠落がある <input type="checkbox"/> | 目地モルタルに著しい欠落がある、又はブロック積みに変位等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 11 | 建築物の外部 | 2-(9) | 外壁 | 躯体等 | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 鋼材に著しい錆、腐食等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 鋼材に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 鋼材に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 鋼材に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 12 | 建築物の外部 | 2-(10) | 外壁 | 躯体等 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | コンクリート面に軽微な白華、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | コンクリート面に中程度の白華、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 調査方法 | (は) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 | |
|----|--------|--------|----------|---------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|----|--|
| 13 | 建築物の外部 | 2-(11) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分には必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する(3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。) | 外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし | 外壁タイル等に軽微な白華、ひび割れ、浮き等がある | 外壁タイル等に中程度の白華、ひび割れ、浮き等がある | 外壁タイル等に剥落等がある、又は著しい白華、ひび割れ、浮き等がある | | | |

様式1 建築基準法点検票 (建築物)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 調査方法 | (は) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|--------|--------|----------|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|---|-------|----|
| 14 | 建築物の外部 | 2-(12) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | ひび割れ、欠損等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 15 | 建築物の外部 | 2-(13) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | パネル面又は取合い部が著しい錆等により変形していること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | パネル面又は取合い部が著しい錆等により変形している <input type="checkbox"/> | | |
| 16 | 建築物の外部 | 2-(14) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 錆汁を伴ったひび割れ、欠損等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 錆汁を伴ったひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 17 | 建築物の外部 | 2-(15) | 外壁 | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。 | サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形している <input type="checkbox"/> | | |
| 18 | 建築物の外部 | 2-(17) | 外壁 | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 機器本体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 機器本体に著しい錆又は腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 機器本体に軽微な錆又は腐食がある <input type="checkbox"/> | 機器本体に中程度の錆又は腐食がある <input type="checkbox"/> | 機器本体に著しい錆又は腐食がある <input type="checkbox"/> | | |
| 19 | 建築物の外部 | 2-(18) | 外壁 | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 支持部分に緊結不良があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 緊結金物に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 緊結金物に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 支持部分に緊結不良がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | | |

様式1 建築基準法点検票 (建築物)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 調査方法 | (は) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|--------|-------|--------------|-------------------------|---------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|---|--|--|----|-------|----|
| 20 | 屋上及び屋根 | 3-(1) | 屋上面 | 屋上面の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 歩行上危険なひび割れ若しくは反りがある、又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂している <input type="checkbox"/> | | | |
| 21 | 屋上及び屋根 | 3-(2) | 屋上回り(屋上面を除く) | パラベットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等があること又はパネルが破損していること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | モルタル等の仕上げ材に軽微な白華、ひび割れ等がある <input type="checkbox"/> | モルタル等の仕上げ材に中程度の白華、ひび割れ等がある <input type="checkbox"/> | モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等がある、又はパネルが破損している <input type="checkbox"/> | | | |
| 22 | 屋上及び屋根 | 3-(3) | 屋上回り(屋上面を除く) | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | モルタル面に著しいひび割れ、欠損等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | モルタル面に軽微なひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | モルタル面に中程度のひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | モルタル面に著しいひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 23 | 屋上及び屋根 | 3-(4) | 屋上回り(屋上面を除く) | 金属笠木の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 笠木に著しい錆若しくは腐食があること又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形していること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 笠木に軽微な錆又は腐食がある <input type="checkbox"/> | 笠木に中程度の錆又は腐食がある <input type="checkbox"/> | 笠木に著しい錆若しくは腐食がある、又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形している <input type="checkbox"/> | | | |
| 24 | 屋上及び屋根 | 3-(5) | 屋上回り(屋上面を除く) | 排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 排水溝のモルタルに軽微なひび割れ、浮き等がある <input type="checkbox"/> | 排水溝のモルタルに中程度のひび割れ、浮き等がある <input type="checkbox"/> | 排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 調査方法 | (は) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|--------|-------|--------------------|----------|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|---|---|--|-------|----|
| 25 | 屋上及び屋根 | 3-(7) | 屋根 | | 屋根の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。 | 屋根ふき材に割れがあること又は緊結金物に著しい腐食等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 緊結金物に軽微な腐食等がある <input type="checkbox"/> | 緊結金物に中程度の腐食等がある <input type="checkbox"/> | 屋根ふき材に割れがある、又は緊結金物に著しい腐食等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 26 | 屋上及び屋根 | 3-(8) | 機器及び工作物(冷却設備、広告塔等) | | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 27 | 屋上及び屋根 | 3-(9) | 機器及び工作物(冷却設備、広告塔等) | | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 緊結金物に軽微な腐食等がある、又はコンクリート基礎等に軽微なひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | 緊結金物に中程度の腐食等がある、又はコンクリート基礎等に中程度のひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | 支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等がある、又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 28 | 建築物の内部 | 4-(5) | 防火区画 | 防火区画の外周部 | 令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 令第112条第10項に規定する外壁等、同条第11項に規定する防火設備に損傷があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 令第112条第10項に規定する外壁等、同条第11項に規定する防火設備に損傷がある <input type="checkbox"/> | | |
| 29 | 建築物の内部 | 4-(6) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 調査方法 | (は) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 | | | |
|----|--------|--------|------------|-----|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 30 | 建築物の内部 | 4-(7) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | れんが、石等に割れ、ずれ等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし | - | - | れんが、石等に割れ、ずれ等がある | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 31 | 建築物の内部 | 4-(8) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし | 目地モルタルに軽微な欠落がある | 目地モルタルに中程度の欠落がある | 目地モルタルに著しい欠落がある、又はブロック積みに変位がある | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 32 | 建築物の内部 | 4-(9) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 鋼材に著しい錆、腐食等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし | 鋼材に軽微な錆、腐食等がある | 鋼材に中程度の錆、腐食等がある | 鋼材に著しい錆、腐食等がある | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 33 | 建築物の内部 | 4-(10) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし | コンクリート面に軽微な白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に中程度の白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等がある | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | | (ろ) 調査方法 | (は) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|--------|--------|------------|------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------------|---|---|---|----|-------|----|
| 34 | 建築物の内部 | 4-(12) | 壁の室内に面する部分 | 防火区画を構成する壁 | 部材の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 各部材及び接合部に穴又は破損があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 各部材及び接合部に穴又は破損がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 35 | 建築物の内部 | 4-(13) | 壁の室内に面する部分 | 防火区画を構成する壁 | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況 | 設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合には、点検口等から目視により確認する。 | 耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出していること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出している <input type="checkbox"/> | | | |
| 36 | 建築物の内部 | 4-(17) | 床 | 躯体等 | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 37 | 建築物の内部 | 4-(18) | 床 | 躯体等 | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 鋼材に著しい錆、腐食等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 鋼材に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 鋼材に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 鋼材に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 38 | 建築物の内部 | 4-(19) | 床 | 躯体等 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | コンクリート面に軽微な白華、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | コンクリート面に中程度の白華、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 調査方法 | (は) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 | | | |
|----|--------|--------|-----------------------|---------------------|--|---|--|--------------------------|------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 39 | 建築物の内部 | 4-(21) | 床 | 防火区画を構成する床 | 部材の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 各部材又は接合部に穴又は破損があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし | - | - | 各部材又は接合部に穴又は破損がある | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 40 | 建築物の内部 | 4-(24) | 天井 | 令第128条の5 (特殊建築物の内装) | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。 | 室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷があること又は剥落等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし | - | - | 室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷がある、又は剥落等がある | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 41 | 建築物の内部 | 4-(25) | 天井 | 特定天井 | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし | - | - | 天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等がある | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 42 | 建築物の内部 | 4-(30) | 防火設備 (防火扉、防火シャッターに限る) | | 常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備 (以下「常閉防火設備」という)の本体と枠の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 常閉防火設備の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能 (令第112条第14項第2号に規定する特定防火設備又は常閉防火設備に限る。)に支障があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし | - | - | 常閉防火設備の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能に支障がある | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 43 | 建築物の内部 | 4-(34) | 照明器具、懸垂物等 | | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は触診により確認する。 | 照明器具又は懸垂物に著しい錆、腐食、緩み、変形等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし | 照明器具又は懸垂物に軽微な錆、腐食、緩み、変形等がある | 照明器具又は懸垂物に中程度の錆、腐食、緩み、変形等がある | 照明器具又は懸垂物に著しい錆、腐食、緩み、変形等がある | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 調査方法 | (は) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|--------|--------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---|--|---|----|-------|----|
| 44 | 建築物の内部 | 4-(43) | 石綿等を添加した建築材料 | 吹付け石綿等の劣化の状況 | 3年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。 | 表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は3年以内に劣化状況調査が行われていないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等がある、又は3年以内に劣化状況調査が行われていない <input type="checkbox"/> | | | |
| 45 | 建築物の内部 | 4-(45) | 石綿等を添加した建築材料 | 囲い込み又は封じ込みによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 46 | 避難施設等 | 5-(8) | 避難上有効なバルコニー | 手すり等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 著しい錆又は腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な錆又は腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の錆又は腐食がある <input type="checkbox"/> | 著しい錆又は腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 47 | 避難施設等 | 5-(15) | 階段 | 階段 | 階段各部の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 48 | 避難施設等 | 5-(25) | 排煙設備等 | 防煙壁 | 防煙壁の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 防煙壁にき裂、破損、変形等がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票 (建築物)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 調査方法 | (は) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|-----|-------|----------|-------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|---|-------|----|
| 49 | その他 | 6-(1) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合には、当該記録により確認することで足りる。 | 膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 50 | その他 | 6-(2) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜張力及びケーブル張力の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合には、当該記録により確認することで足りる。 | 膜張力又はケーブル張力が低下していること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 膜張力又はケーブル張力が低下している <input type="checkbox"/> | | |
| 51 | その他 | 6-(3) | 特殊な構造等 | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | 免震装置の劣化及び損傷の状況 (免震装置が可視状態にある場合に限る。) | 目視により確認するとともに、3年以内に実施した点検の記録がある場合には、当該記録により確認する。 | 鋼材部分に著しい錆、腐食等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 鋼材部分に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 鋼材部分に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 鋼材部分に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 52 | その他 | 6-(5) | 避雷設備 | | 避雷針、避雷導線の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断していること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断している <input type="checkbox"/> | | |

様式1 建築基準法点検票 (建築物)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 調査方法 | (は) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 | |
|----|-----|-------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---|--|--|-------|----|--|
| 53 | その他 | 6-(6) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 煙突本体及び建築物との接合部に軽微なひび割れ、肌分かれ等がある <input type="checkbox"/> | 煙突本体及び建築物との接合部に中程度のひび割れ、肌分かれ等がある <input type="checkbox"/> | 煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 54 | その他 | 6-(7) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 付帯金物の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 付帯金物に著しい錆、腐食等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 付帯金物に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 付帯金物に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | 付帯金物に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 55 | その他 | 6-(8) | 煙突 | 煙突(令第138条第1項第1号) | 煙突本体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 煙突本体に鉄筋露出若しくは腐食又は著しい錆、錆汁、ひび割れ、欠損等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 煙突本体に軽微な錆、錆汁、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | 煙突本体に中程度の錆、錆汁、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | 煙突本体に鉄筋露出若しくは腐食又は著しい錆、錆汁、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 56 | その他 | 6-(9) | 煙突 | 煙突(令第138条第1項第1号) | 付帯金物の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | アンカーボルト等に著しい錆、腐食、緊結不良等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | アンカーボルト等に軽微な錆、腐食、緊結不良等がある <input type="checkbox"/> | アンカーボルト等に中程度の錆、腐食、緊結不良等がある <input type="checkbox"/> | アンカーボルト等に著しい錆、腐食、緊結不良等がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|---|-------|---------|------------------------------|-----------------------------|----------------|---|--------------------------|----------------------------------|---|---|---|----|-------|----|
| 1 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1) | 1-(2) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 2 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1) | 1-(4) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 各室の給気口及び排気口の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 3 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1) | 1-(5) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 風道の接続部に損傷があり空気が漏れていること又は取付けが堅固でないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 風道の接続部に損傷があり空気が漏れている、又は取付けが堅固でない <input type="checkbox"/> | | | |
| 4 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1) | 1-(7) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 給気機又は排気機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 機器に損傷があること、取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 機器に損傷がある、取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 5 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1) | 1-(8) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 換気扇による換気の状況 | 目視により確認する。 | 外気の流れにより著しく換気能力が低下する構造となっていること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 外気の流れにより換気能力が多少低下する構造となっている <input type="checkbox"/> | 外気の流れにより換気能力が低下する構造となっている <input type="checkbox"/> | 外気の流れにより換気能力が著しく低下する構造となっている <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|---|--------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---|--|----|-------|----|
| 6 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1) | 1-(12) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 7 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1) | 1-(13) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 空気調和機器又は配管に変形、破損又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 空気調和機器又は配管に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 空気調和機器又は配管に中程度腐食がある <input type="checkbox"/> | 空気調和機器又は配管に変形、破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 8 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1) | 1-(14) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備の運転の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 運転時に異常な音、異常な振動又は異常な発熱があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 運転時に異常な音、異常な振動又は異常な発熱がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 9 | 換気設備を設けるべき調理室等(別表第1) | 2-(2) | 自然換気設備及び機械換気設備 | | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 10 | 換気設備を設けるべき調理室等(別表第1) | 2-(5) | 自然換気設備及び機械換気設備 | | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 鳥の巣等により給排気が妨げられていること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 鳥の巣等により給排気が妨げられている <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | (ろ) 検査事項 | (は) 検査方法 | (に) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|--------------------------------------|--------|----------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------------|---|--|--|----|-------|----|
| 11 | 換気設備を設けるべき調理室等(別表第1) | 2-(6) | 自然換気設備及び機械換気設備 | 排気筒及び煙突の断熱の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断熱材が脱落又は損傷していること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 断熱材が脱落又は損傷している <input type="checkbox"/> | | | |
| 12 | 換気設備を設けるべき調理室等(別表第1) | 2-(12) | 機械換気設備 | 給気機又は排気機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 機器に損傷があること、取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 機器に損傷がある、取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 13 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等(別表第1) | 3-(2) | 防火ダンパー等 | 防火ダンパーの取付けの状況 | 目視又は触診により確認する | 平成12年建設省告示第1376号第1の規定に適合しないこと又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 平成12年建設省告示第1376号第1の規定に適合しない、又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 14 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等(別表第1) | 3-(3) | 防火ダンパー等 | 防火ダンパーの作動の状況 | 作動の状況を確認する。 | ダンパーが円滑に作動しないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | ダンパーが円滑に作動しない <input type="checkbox"/> | | | |
| 15 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等(別表第1) | 3-(4) | 防火ダンパー等 | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況 | 目視又は触診により確認する | 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 防火ダンパー本体に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 防火ダンパー本体に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 検査事項 | (は) 検査方法 | (に) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|---|--------|----------|---------------|-------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|--|----|-------|----|
| 16 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(1) | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 17 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(2) | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙風道との接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続部に破損又は変形があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 接続部に破損又は変形がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 18 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(7) | 排煙機 | 排煙機の性能 | 作動の状況 | 聴診又は触診により確認する。 | 排煙機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 排煙機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 19 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(13) | 排煙口 | 機械排煙設備の排煙口の外観 | 排煙口の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 20 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(17) | 排煙口 | 機械排煙設備の排煙口の性能 | 排煙口の開放の状況 | 目視又は聴診により確認する。 | 常時閉鎖状態を保持し開放時気流により閉鎖すること又は著しい振動があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な振動がある <input type="checkbox"/> | 中程度の振動がある <input type="checkbox"/> | 常時閉鎖状態を保持し開放時気流により閉鎖すること又は著しい振動がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|---|--------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------------|---|--|--|-------|----|
| 21 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(21) | 排煙風道 | 機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | 排煙風道の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 排煙風道に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 排煙風道に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | |
| 22 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(22) | 排煙風道 | 機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | 排煙風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でない、又は変形若しくは破損がある <input type="checkbox"/> | | |
| 23 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(27) | 排煙風道 | 防火ダンパー | 防火ダンパーの作動の状況 | 作動の状況を確認する。 | ダンパーが円滑に作動しないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | ダンパーが円滑に作動しない <input type="checkbox"/> | | |
| 24 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(28) | 排煙風道 | 防火ダンパー | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 防火ダンパー本体に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 防火ダンパー本体に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | |
| 25 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(34) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外觀 | 排煙口及び給気口の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 検査事項 | (は) 検査方法 | (に) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|---|--------|------------|---------------------------------|----------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------------|---|--|--|----|-------|----|
| 26 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(40) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | 給気風道の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 給気風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 給気風道に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 給気風道に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 給気風道に変形、破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 27 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(42) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | 給気風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でない、又は変形若しくは破損がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 28 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(44) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 29 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(45) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 | 給気風道との接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続部に空気漏れ、破損又は変形があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 接続部に空気漏れ、破損又は変形がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 30 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 1-(47) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能 | 作動の状況 | 聴診又は触診により確認する。 | 送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|---|--------|---------|----------------------|----------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------------|---|--|---|-------|----|
| 31 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 2-(3) | 加圧防排煙設備 | 排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | 排煙風道の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 排煙風道に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 排煙風道に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | |
| 32 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 2-(4) | 加圧防排煙設備 | 排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | 排煙風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損がある <input type="checkbox"/> | | |
| 33 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 2-(7) | 加圧防排煙設備 | 給気口の外觀 | 給気口の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | |
| 34 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 2-(11) | 加圧防排煙設備 | 給気口の性能 | 給気口の開放の状況 | 目視又は聴診により確認する。 | 開放時に気流により閉鎖すること又は著しい振動があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な振動がある <input type="checkbox"/> | 中程度の振動がある <input type="checkbox"/> | 開放時に気流により閉鎖する、又は著しい振動がある <input type="checkbox"/> | | |
| 35 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 2-(12) | 加圧防排煙設備 | 給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | 給気風道の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 給気風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 給気風道に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 給気風道に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 給気風道に変形、破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|---|--------|---------|----------------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|--|----|-------|----|
| 36 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 2-(13) | 加圧防排煙設備 | 給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | 給気風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でない、又は変形若しくは破損がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 37 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 2-(15) | 加圧防排煙設備 | 給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 38 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 2-(16) | 加圧防排煙設備 | 給気送風機の外観 | 給気風道との接続の状況 | 目視により確認する。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 接続部に空気漏れ、破損又は変形がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 39 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 2-(18) | 加圧防排煙設備 | 給気送風機の性能 | 給気送風機の作動の状況 | 聴診又は触診により確認する。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 40 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 2-(27) | 加圧防排煙設備 | 空気逃し口の外観 | 空気逃し口の取付けの状況 | 目視により確認する。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|---|--------|---------|------------|---------------------|------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|---|---|----|-------|----|
| 41 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 2-(31) | 加圧防排煙設備 | 圧力調整装置の外観 | 圧力調整装置の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 42 | 令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2) | 3-(5) | 可動防煙壁 | | 可動防煙壁の防煙区画 | 目視により確認する。 | 脱落又は欠損があり煙の流動を妨げる効果がないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 脱落又は欠損があり煙の流動を妨げる効果がない <input type="checkbox"/> | | | |
| 43 | 予備電源(別表第2) | 4-(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 自家用発電機室の防火区画貫通措置の状況 | 目視により確認する。 | 電気配線及び換気風道等の防火区画貫通措置に欠損又は脱落があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 電気配線及び換気風道等の防火区画貫通措置に欠損又は脱落がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 44 | 予備電源(別表第2) | 4-(7) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 燃料及び冷却水の漏洩の状況 | 目視により確認する。 | 配管類の接続部等に漏洩等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 配管類の接続部等に漏洩等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 45 | 予備電源(別表第2) | 4-(8) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 | 目視により確認する。 | 発電機板、自動制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプ類が点灯しないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 発電機板、自動制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷がある、又は運転表示ランプ類が点灯しない <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|------------|--------|---------|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|---|----|-------|----|
| 46 | 予備電源(別表第2) | 4-(9) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 自家用発電装置の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 47 | 予備電源(別表第2) | 4-(11) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 接地線の接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 接続端子部に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 接続端子部に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 接続端子部に緩み又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 48 | 予備電源(別表第2) | 4-(15) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | 運転の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | — <input type="checkbox"/> | — <input type="checkbox"/> | 運転中に異常な音、異常な振動等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 49 | 予備電源(別表第2) | 4-(16) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | 排気の状態 | 目視により確認する。 | 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがあること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | — <input type="checkbox"/> | — <input type="checkbox"/> | 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがある <input type="checkbox"/> | | | |
| 50 | 予備電源(別表第2) | 4-(17) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況 | 作動の状況を確認する。 | 運転中に異常な音又は異常な振動があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | — <input type="checkbox"/> | — <input type="checkbox"/> | 運転中に異常な音又は異常な振動がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 検査事項 | (は) 検査方法 | (に) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|------------|--------|----------|-----------|------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---|--|---|----|-------|----|
| 51 | 予備電源(別表第2) | 4-(18) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 直結エンジンの設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 据付けが堅固でないこと、アンカーボルト等に著しい腐食があること又は換気が十分でないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | アンカーボルト等に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | アンカーボルト等に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 据付けが堅固でない、アンカーボルト等に著しい腐食がある、又は換気が十分でない <input type="checkbox"/> | | | |
| 52 | 予備電源(別表第2) | 4-(20) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況 | 目視により確認するとともに、蓄電池電圧を電圧計により測定する。 | 電圧が定格電圧以下であること、電解液量が機器に表示された適正量より少ないこと又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 電圧が定格電圧以下である、電解液量が機器に表示された適正量より少ない、又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 53 | 予備電源(別表第2) | 4-(21) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 | 目視により確認する。 | 制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプ類が点灯しないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷がある、又は運転表示ランプ類が点灯しない <input type="checkbox"/> | | | |
| 54 | 予備電源(別表第2) | 4-(22) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 給気部及び排気管の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷、き裂等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 変形、損傷、き裂等がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 検査事項 | (は) 検査方法 | (に) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|------------|--------|----------|-----------|-------------|-------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|---|--|----|-------|----|
| 55 | 予備電源(別表第2) | 4-(23) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | Vベルト | 目視又は触診により確認する。 | ベルトに損傷若しくはき裂があること又はたわみが大きいこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | ベルトに損傷若しくはき裂がある、又はたわみが大きい <input type="checkbox"/> | | | |
| 56 | 予備電源(別表第2) | 4-(24) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 接地線の接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 接続端子部に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 接続端子部に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 接続端子部に緩み又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 57 | 予備電源(別表第2) | 4-(27) | 直結エンジン | 直結エンジンの性能 | 運転の状況 | 聴診、触診又は目視により確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 運転中に異常な音、異常な振動等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 58 | 照明器具(別表第3) | 1-(1) | 非常用の照明器具 | | 照明器具の取付けの状況 | 目視及び触診により確認する。 | 天井その他の取付け部に正しく固定されていないこと又は予備電源内蔵コンセント型照明器具である場合は、差込みプラグが壁等に固定されたコンセントに直接接続されていないこと若しくはコンセントから容易に抜ける状態であること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 天井その他の取付け部に正しく固定されていない、又は予備電源内蔵コンセント型照明器具である場合は、差込みプラグが壁等に固定されたコンセントに直接接続されていない、若しくはコンセントから容易に抜ける状態である <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 検査事項 | (は) 検査方法 | (に) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|-----------------|-------|-----------|------------|------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----|-------|----|
| 59 | 電池内蔵形の蓄電池(別表第3) | 4-(1) | 配線及び充電ランプ | | 充電ランプの点灯の状況 | 目視により確認する。 | 点滅スイッチを切断しても充電ランプが点灯しないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 点滅スイッチを切断しても充電ランプが点灯しない <input type="checkbox"/> | | | |
| 60 | 電源別置形の蓄電池(別表第3) | 5-(3) | 蓄電池 | 蓄電池等の状況 | 蓄電池の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷、腐食、液漏れ等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 変形、損傷、腐食、液漏れ等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 61 | 自家用発電装置(別表第3) | 6-(3) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 発電機及び原動機の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 端子部の締め付けが堅固でないこと、計器若しくは制御盤の表示ランプ等に破損があること又は原動機若しくは燃料タンクの周囲に油漏れ等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 端子部の締め付けが堅固でない、計器若しくは制御盤の表示ランプ等に破損がある、又は原動機若しくは燃料タンクの周囲に油漏れ等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 62 | 自家用発電装置(別表第3) | 6-(6) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況 | 目視により確認するとともに蓄電池電圧を電圧計により測定する。 | 電圧が定格電圧以下であること、電解液量が機器に表示された適正量より少ないこと又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 電圧が定格電圧以下である、電解液量が機器に表示された適正量より少ない、又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|---------------|--------|---------|------------|---------------------|-------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|---|---|----|-------|----|
| 63 | 自家用発電装置(別表第3) | 6-(7) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 燃料及び冷却水の漏洩の状況 | 目視により確認する。 | 配管の接続部等に漏洩等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 配管の接続部等に漏洩等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 64 | 自家用発電装置(別表第3) | 6-(8) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 | 目視により確認する。 | 発電機盤、自動制御盤等の計器類、スイッチ等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプが点灯しないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 発電機盤、自動制御盤等の計器類、スイッチ等に指示不良若しくは損傷がある、又は運転表示ランプが点灯しない <input type="checkbox"/> | | | |
| 65 | 自家用発電装置(別表第3) | 6-(9) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 自家用発電装置の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 66 | 自家用発電装置(別表第3) | 6-(11) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 接地線の接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 接続端子部に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 接続端子部に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 接続端子部に緩み又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 67 | 自家用発電装置(別表第3) | 6-(15) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | 音、振動等の状況 | 聴診、触診又は目視により確認する。 | 異常な音、異常な振動等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 異常な音、異常な振動等がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|----------------------|--------|--|------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----|-------|----|
| 68 | 自家用発電装置(別表第3) | 6-(16) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | 排気の状態 | 目視により確認する。 | 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがあること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがある <input type="checkbox"/> | | | |
| 69 | 自家用発電装置(別表第3) | 6-(17) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況 | 作動の状況を確認する。 | 運転時に異常な音、異常な振動等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 運転時に異常な音、異常な振動等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 70 | 飲料用の配管設備及び排水設備(別表第4) | 1-(2) | 飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | | 配管の腐食及び漏水の状況 | 目視により確認する。 | 配管に腐食又は漏水があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 配管に腐食又は漏水がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 71 | 飲料水の配管設備(別表第4) | 2-(5) | 飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ | | 給水ポンプの運転の状況 | 水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がない <input type="checkbox"/> | | | |
| 72 | 飲料水の配管設備(別表第4) | 2-(10) | 給湯設備(循環ポンプを含む。) | | 給湯設備の腐食及び漏水の状況 | 目視により確認する。 | 本体に腐食又は漏水があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 配管に腐食又は漏水がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|----------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|---|---|----|-------|----|
| 73 | 飲料水の配管設備(別表第4) | 2-(11) | 給湯設備(循環ポンプを含む。) | ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造 | 目視又は触診により確認する。 | 昭和45年建設省告示第1826号第4第2号若しくは第3号の規定に適合しないこと又は腐食若しくは漏水があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 昭和45年建設省告示第1826号第4第2号若しくは第3号の規定に適合しない、又は腐食若しくは漏水がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 74 | 排水設備(別表第4) | 3-(3) | 排水槽 | 排水漏れの状況 | 目視により確認する。 | 漏れがあること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 漏れがある <input type="checkbox"/> | | | |
| 75 | 排水設備(別表第4) | 3-(4) | 排水槽 | 排水ポンプの設置の状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 76 | 排水設備(別表第4) | 3-(5) | 排水槽 | 排水ポンプの運転の状況 | 水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 運転中に異常な音、異常な振動等がある、又は定格水圧がない <input type="checkbox"/> | | | |
| 77 | 排水設備(別表第4) | 3-(10) | 排水再利用配管設備(中水道を含む。) | 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|------------|--------|---------|-----|---------|----------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----|-------|----|
| 78 | 排水設備(別表第4) | 3-(17) | その他 | 排水管 | 排水の状況 | 目視により確認する。 | 排水勾配がないこと又は流れていないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 排水勾配がない、又は流れていない <input type="checkbox"/> | | | |
| 79 | 排水設備(別表第4) | 3-(20) | その他 | 排水管 | 間接排水の状況 | 目視により確認する。 | 昭和50年建設省告示第1597号第2第1号ロの規定に適合しないこと又は損傷があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 昭和50年建設省告示第1597号第2第1号ロの規定に適合しない、又は損傷がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 80 | 排水設備(別表第4) | 3-(22) | その他 | 通気管 | 通気管の状況 | 目視又は嗅診により確認する。 | 昭和50年建設省告示第1597号第2第2号イ又は第5号の規定に適合しないこと又は損傷があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 昭和50年建設省告示第1597号第2第2号イ又は第5号の規定に適合しない、又は損傷がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|---------------|--------|----------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----|-------|----|
| 1 | 防火扉(別表第1) | 1-(2) | 防火扉 扉、枠及び金物 | 扉の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない <input type="checkbox"/> | | | |
| 2 | 防火扉(別表第1) | 1-(3) | 防火扉 扉、枠及び金物 | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 3 | 防火扉(別表第1) | 3-(9) | 連動機構 | 連動制御器 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 4 | 防火扉(別表第1) | 3-(10) | 連動機構 | 連動制御器 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 接地線が接地端子に緊結されていない <input type="checkbox"/> | | | |
| 5 | 防火扉(別表第1) | 3-(12) | 連動機構 | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 6 | 防火扉(別表第1) | 3-(14) | 連動機構 | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 7 | 防火シャッター(別表第2) | 1-(2) | 防火シャッター | 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|-------------------|-------|---------|--|--|------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|---|--|--|----|-------|----|
| 8 | 防火シャッター (別表第2) | 1-(3) | 防火シャッター | 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) | スプロケットの設置の状況 | 目視により確認する。 | 巻取りシャフトと開閉機のスプロケットに心ずれがあること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 巻取りシャフトと開閉機のスプロケットに心ずれがある <input type="checkbox"/> | | | |
| 9 | 防火シャッター (別表第2) | 1-(4) | 防火シャッター | 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食、異常音又は異常な振動があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷又は著しい腐食、異常音又は異常な振動がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 10 | 防火シャッター (別表第2) | 1-(5) | 防火シャッター | 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) | ローラーチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 腐食がある、異常音がある、若しくは歯飛びしている、又はたるみ若しくは固着がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 11 | 防火シャッター (別表第2) | 1-(6) | 防火シャッター | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況 | 防火シャッターを閉鎖し、目視により確認する。 | スラット若しくは座板に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又はスラットに片流れ若しくは固着があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | スラット又は座板に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | スラット又は座板に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | スラット若しくは座板に変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又はスラットに片流れ若しくは固着がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|-------------------|--------|---------|-------------|-----------------------|--|---|--------------------------|----------------------------------|--|--|---|-------|----|
| 12 | 防火シャッター (別表第2) | 1-(7) | 防火シャッター | カーテン部 | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は固定ボルトの締め付けが堅固でない <input type="checkbox"/> | | |
| 13 | 防火シャッター (別表第2) | 1-(8) | 防火シャッター | ケース | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | ケースに外れがあること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | ケースに外れがある <input type="checkbox"/> | | |
| 14 | 防火シャッター (別表第2) | 1-(9) | 防火シャッター | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | まぐさ若しくはガイドレールの本体に軽微な腐食がある、又は遮煙材に軽微な損傷がある <input type="checkbox"/> | まぐさ若しくはガイドレールの本体に中程度の腐食がある、又は遮煙材に中程度の損傷がある <input type="checkbox"/> | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落がある <input type="checkbox"/> | | |
| 15 | 防火シャッター (別表第2) | 1-(10) | 防火シャッター | 危害防止措置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | 目視により確認する。 | 劣化、損傷又は脱落があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 劣化、損傷又は脱落がある <input type="checkbox"/> | | |
| 16 | 防火シャッター (別表第2) | 1-(11) | 防火シャッター | 危害防止措置 | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | |
| 17 | 防火シャッター (別表第2) | 1-(13) | 防火シャッター | 危害防止措置 | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | 目視により確認するとともに、座板感知部を作動させ、防火シャッターの降下が停止することを確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は防火シャッターの降下が停止しないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は防火シャッターの降下が停止しない <input type="checkbox"/> | | |

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 検査事項 | (は) 検査方法 | (に) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|-------------------|--------|----------|-----------|---------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----|-------|----|
| 18 | 防火シャッター (別表第2) | 2-(17) | 連動機構 | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況 | 目視により確認する。 | 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されている、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は油脂、埃、塗料等の付着がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 19 | 防火シャッター (別表第2) | 2-(18) | 連動機構 | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | 目視により確認する。 | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | スイッチ類に破損がある、又は表示灯が点灯しない <input type="checkbox"/> | | | |
| 20 | 防火シャッター (別表第2) | 2-(19) | 連動機構 | 連動制御器 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 21 | 防火シャッター (別表第2) | 2-(20) | 連動機構 | 連動制御器 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 接地線が接地端子に緊結されていない <input type="checkbox"/> | | | |
| 22 | 防火シャッター (別表第2) | 2-(22) | 連動機構 | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 23 | 防火シャッター (別表第2) | 2-(24) | 連動機構 | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付が堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|-------------------|--------|------------|--------|---------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----|-------|----|
| 24 | 防火シャッター (別表第2) | 2-(25) | 連動機構 | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視により確認するとともに、必要に応じて構成巻尺等により測定する。 | 速やかに作動させることができる位置に接地されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 速やかに作動させることができる位置に設置されていない、周囲に障害物があり操作ができない、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は打ち破り窓のプレートが脱落している <input type="checkbox"/> | | | |
| 25 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 1-(2) | 耐火クロススクリーン | 駆動装置 | ローラーチェーンの劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 腐食がある、異常音がある、若しくは歯飛びしている、又はたるみ若しくは固着がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 26 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 1-(3) | 耐火クロススクリーン | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況 | 耐火クロススクリーンを閉鎖し、目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 27 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 1-(4) | 耐火クロススクリーン | カーテン部 | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷又は著しい腐食がある、又は固定ボルトの締め付けが堅固でない <input type="checkbox"/> | | | |
| 28 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 1-(5) | 耐火クロススクリーン | ケース | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | ケースに外れがあること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | ケースに外れがある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|------------------|--------|---------------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--|--|---|----|-------|----|
| 29 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 1-(6) | 耐火クロススクリーン まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | まぐさ若しくはガイドレールの本体に軽微な腐食がある、又は遮煙材に軽微な損傷がある <input type="checkbox"/> | まぐさ若しくはガイドレールの本体に中程度の腐食がある、又は遮煙材に中程度の損傷がある <input type="checkbox"/> | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 30 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 1-(7) | 耐火クロススクリーン 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | 目視により確認する。 | 劣化、損傷又は脱落があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 劣化、損傷又は脱落がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 31 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 1-(8) | 耐火クロススクリーン 危害防止装置 | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 32 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 1-(10) | 耐火クロススクリーン 危害防止装置 | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | 目視により確認するとともに、座板感知部を作動させ、耐火クロススクリーンの降下が停止することを確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は耐火スクリーンの降下が停止しないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は耐火スクリーンの降下が停止しない <input type="checkbox"/> | | | |
| 33 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 2-(14) | 連動機構 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | 目視により確認する。 | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | スイッチ類に破損がある、又は表示灯が点灯しない <input type="checkbox"/> | | | |
| 34 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 2-(15) | 連動機構 連動制御器 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|------------------|--------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----|-------|----|
| 35 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 2-(16) | 連動機構 | 連動制御器 | 接地の状況 | 回路計、ドライバ等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 接地線が接地端子に緊結されていない <input type="checkbox"/> | | | |
| 36 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 2-(18) | 連動機構 | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 37 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 2-(20) | 連動機構 | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付が堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 取付けが堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 38 | 耐火クロススクリーン(別表第3) | 2-(21) | 連動機構 | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視により確認するとともに、必要に応じて構成巻尺等により測定する。 | 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 速やかに作動させることができる位置に設置されていない、周囲に障害物があり操作ができない、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は打ち破り窓のプレートが脱落している <input type="checkbox"/> | | | |
| 39 | ドレンチャー等(別表第4) | 1-(2) | ドレンチャー等 | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況 | 目視により確認する。 | 水幕を正常に形成できない位置に設置されていること又は塗装若しくは異物の付着等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 水幕を正常に形成できない位置に設置されている、又は塗装若しくは異物の付着等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 40 | ドレンチャー等(別表第4) | 1-(3) | ドレンチャー等 | 開閉弁 | 開閉弁の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 検査事項 | (は) 検査方法 | (に) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|-------------------|-------|----------|--------|-----------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|--|---|----|-------|----|
| 41 | ドレンチャー等 (別表第4) | 1-(5) | ドレンチャー等 | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等があること又は規定の水量が確保されていないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある、又は水質に軽微な腐敗がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある、又は水質に中程度の腐敗がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等がある、又は規定の水量が確保されていない <input type="checkbox"/> | | | |
| 42 | ドレンチャー等 (別表第4) | 1-(6) | ドレンチャー等 | 水源 | 給水装置の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 43 | ドレンチャー等 (別表第4) | 1-(7) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況 | 目視又は作動の状況により確認する。 | スイッチ類に破損があること、表示灯が点灯しないこと又はスイッチ類が機能しないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | スイッチ類に破損がある、表示灯が点灯しない、又はスイッチ類が機能しない <input type="checkbox"/> | | | |
| 44 | ドレンチャー等 (別表第4) | 1-(8) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 45 | ドレンチャー等 (別表第4) | 1-(9) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 接地線が接地端子に緊結されていない <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い)調査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----|-------|----|
| 46 | ドレンチャー等 (別表第4) | 1-(10) | ドレンチャー等 加圧送水装置 | ポンプ及び電動機 の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 回転が円滑でないこと、潤滑油等が必要でないこと、装置若しくは配管への接続に緩みがあること又は基礎への取付けが堅固でないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 回転が円滑でない、潤滑油等が必要でない、装置若しくは配管への接続に緩みがある、又は基礎への取付けが堅固でない <input type="checkbox"/> | | | |
| 47 | ドレンチャー等 (別表第4) | 1-(12) | ドレンチャー等 加圧送水装置 | 加圧送水装置 予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 48 | ドレンチャー等 (別表第4) | 1-(14) | ドレンチャー等 加圧送水装置 | 圧力計、呼水 槽、起動用圧力スイッチ等の 付属装置の状況 | 目視又は作動の状況により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は正常に作動しないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は正常に作動しない <input type="checkbox"/> | | | |
| 49 | ドレンチャー等 (別表第4) | 2-(18) | 連動機構 制御器 | 結線接続の 状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 50 | ドレンチャー等 (別表第4) | 2-(19) | 連動機構 制御器 | 接地の 状況 | 回路計、ドライバ ー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 接地線が接地端子に緊結されていない <input type="checkbox"/> | | | |
| 51 | ドレンチャー等 (別表第4) | 2-(20) | 連動機構 制御器 | 予備電源への 切り替えの状況 | 常用電源を遮断し、作 動の状況を確認する。 | 自動的に予備電源に切り替わらないこと。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 自動的に予備電源に切り替わらない <input type="checkbox"/> | | | |
| 52 | ドレンチャー等 (別表第4) | 2-(21) | 連動機構 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の 状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の腐食がある <input type="checkbox"/> | 変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/> | | | |

様式1 建築基準法点検票 (防火設備)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 検査事項 | (は) 検査方法 | (に) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 |
|----|-------------------|--------|----------|------------|-----------|--|---|--------------------------|--------------------------------------|--|---|---|----|-------|----|
| 53 | ドレンチャー等 (別表第4) | 2-(23) | 連動機構 | 自動作 動装置 | 設置の 状況 | 目視又は触 診により確 認する。 | 取付が堅固 でないこと又 は変形、損 傷若しくは 著しい腐食 があること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐 食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の 腐食があ る <input type="checkbox"/> | 取付が堅 固でない、又は 変形、損 傷若しくは 著しい腐 食がある <input type="checkbox"/> | | | |
| 54 | ドレンチャー等 (別表第4) | 2-(24) | 連動機構 | 手動作 動装置 | 設置の 状況 | 目視により 確認すると もに、必要 に応じて構 成巻尺等 により測定 する。 | 速やかに作 動させること ができる位 置に設置さ れていない こと、周囲 に障害物 があり操作 ができない こと、変 形、損傷 若しくは著 しい腐食 があること 又は打ち 破り窓の プレートが 脱落してい ること。 | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 軽微な腐 食がある <input type="checkbox"/> | 中程度の 腐食があ る <input type="checkbox"/> | 速やかに 作動させ ることが できる位 置に設置 されてい ない、周 囲に障害 物があり 操作が できない 、変形、 損傷若 しくは著 しい腐 食がある 、又は 打ち破 り窓の プレート が脱落 している <input type="checkbox"/> | | | |

点検結果写真帳

NO.



NO.



様式1 建築基準法点検票

(建築物)

(記載例)

| 番号 | 箇所 | 項目番号 | (い) 調査項目 | | (ろ) 調査方法 | (は) 判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|----------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| 1 | 敷地及び地盤 | 1-(1) | 地盤 | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | 目視により確認する。 | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常なし | 建物周辺に陥没はあるが、安全上支障なし | - | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねている | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 敷地及び地盤 | 1-(7) | 塀 | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況 | 目視、下げ振り等により確認する。 | 著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。 | | 異常なし | 軽微のひび割れ、破損又は傾斜がある | 中程度のひび割れ、破損又は傾斜がある | 著しいひび割れ、破損又は傾斜がある | B1 | | 敷地北側の塀 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1 点検手順 建築物： (い) 欄の項目に応じて、(ろ) 欄の方法により実施し、その結果が(は) 欄の基準に該当しているかどうかを判定する。</p> <p>建築設備及び防火設備： (い) 欄の項目に応じて、(ろ) 欄の事項ごとに(は) 欄の方法により実施し、その結果が(に) 欄の基準に該当しているかどうかを判定する。</p> <p>2 判定区分 判定は4区分とし、A、B1、B2、Cの各状況のうち、合致する「」に「レ」マークを入れる。 調査項目に該当がない場合は、「該当なし」欄に「レ」マークを入れる。</p> <p>3 その他 C判定の場合は、点検結果写真帳に写真を添付し、写真No.を記載する。 B1、B2、C判定の場合は、備考欄に該当箇所を記載する。 屋根、外壁、外部建具の点検箇所で見つかった雨漏りがあるときは、備考欄にその旨を記載する。 その他、特記事項がある場合は備考に記入すること。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | C | No. 1, 2 | 管理棟の北側の擁壁 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | A | |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | C | No. 3, 4 | 管理棟南側。雨漏りしている。 | | | | | | | | | | | | | | |

調査項目に該当がない場合

4区分のいずれかにチェック

B1・B2・Cの場合、箇所を記載

Cの場合、写真帳に写真を添付し、写真No.を記載

管理棟南側。雨漏りしている。

雨漏りがある場合はその旨記載

様式2 長寿命化点検票

| | |
|-------|--|
| 施設番号 | |
| 施設名称 | |
| 建物番号 | |
| 建築物名称 | |

| | |
|------|--|
| 点検日 | |
| 点検者名 | |

様式2 長寿命化点検票

施設番号：

施設名：

建物番号：

建物名称：

| 番号 | 部位・設備 | 仕様 | 調査方法 | 保全区分 | 区分 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 写真No. | 備考 |
|----|-------|--|---------------------------------------|------|---------|--------------------------|----------------------------------|--|--|---|-------|------------------|
| 1 | 屋根 | 屋根防水 + 押さえコン (アスファルト防水) | 目視、双眼鏡による 目視 | 予防 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | ひび割れ、変形、剥離、その他の損傷が屋根面積の2割未満 <input type="checkbox"/> | ひび割れ、変形、剥離、その他の損傷が屋根面積の2割以上5割未満 <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・ひび割れ、変形、剥離、その他の損傷が屋根面積の5割以上 ・雨漏りしている <input type="checkbox"/> | | 経過年数：5年 劣化の状況 |
| 2 | 屋根 | シート系防水 塗膜防水 | 目視、双眼鏡による 目視 | 予防 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | ひび割れ、変形、剥離、その他の損傷が屋根面積の1割未満 <input type="checkbox"/> | ひび割れ、変形、剥離、その他の損傷が屋根面積の1割以上3割未満 <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・ひび割れ、変形、剥離、その他の損傷が屋根面積の3割以上 ・雨漏りしている <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 |
| 3 | 屋根 | 屋根長尺金属板 (金属板葺き) その他 (スレート・かわら 他) | 目視、双眼鏡による 目視 | 予防 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | さび、腐食、割れ、変形その他の損傷が、屋根面積の1割未満 <input type="checkbox"/> | さび、腐食、割れ、変形その他の損傷が、屋根面積の1割以上3割未満 <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・さび、腐食、割れ、変形その他の損傷が、屋根面積の3割以上 ・剥落している ・雨漏りしている <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 |
| 4 | 外壁 | 壁-タイル | 目視、双眼鏡による 目視又は テストハンマーによる 打診 | 予防 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 白華、ひび割れ、浮き等が外壁面積の1割未満 <input type="checkbox"/> | 白華、ひび割れ、浮き等が外壁面積の1割以上3割未満 <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・白華、ひび割れ、浮き等が外壁面積の3割以上 ・剥落している ・雨漏りしている <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 |
| 5 | 外壁 | 外壁仕上塗材 (複層仕上塗材、 塗装壁他) | 目視、双眼鏡による 目視又は テストハンマーによる 打診 | 予防 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 白華、ひび割れ、浮き等が外壁面積の1割未満 <input type="checkbox"/> | 白華、ひび割れ、浮き等が外壁面積の1割以上3割未満 <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・白華、ひび割れ、浮き等が外壁面積の3割以上 ・剥落している ・雨漏りしている <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 |
| 6 | 外壁 | 金属板 | 目視、双眼鏡による 目視又は テストハンマーによる 打診 | 予防 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | さび、腐食、変形、その他の損傷が外壁面積の1割未満又はシーリング材の欠損の長さが総延長の1割未満 <input type="checkbox"/> | さび、腐食、変形、その他の損傷が外壁面積の1割以上3割未満又はシーリング材の欠損の長さが総延長の1割以上3割未満 <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・さび、腐食、変形、その他の損傷が外壁面積の3割以上 ・シーリング材の欠損が総延長の3割以上 ・剥落している ・雨漏りしている <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 |
| 7 | 外壁 | 外部天井 | 目視、双眼鏡による 目視 | 監視 | (独自項目) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 白華、ひび割れ、浮き、剥離、その他の損傷が外部天井面積の1割未満 <input type="checkbox"/> | 白華、ひび割れ、浮き、剥離、その他の損傷が外部天井面積の1割以上3割未満 <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・白華、ひび割れ、浮き、剥離、その他の損傷が外部天井面積の3割以上 ・剥落している <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 |

様式2 長寿命化点検票

施設番号：

施設名：

建物番号：

建物名称：

| 番号 | 部位・設備 | 仕様 | 調査方法 | 保全区分 | 区分 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 写真No. | 備考 |
|----|----------|----------------------------|-------------------------|------|---------|--------------------------|----------------------------------|--|--|---|-------|--|
| 8 | 建具 | 外部建具 | 目視又は開閉の状況により確認 | 監視 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | さび、腐食、変形 その他の損傷があるが、機能上の問題はなし <input type="checkbox"/> | さび、腐食、変形 その他の損傷があるが、機能上の支障がある <input type="checkbox"/> | さび、腐食、変形 その他の損傷により、雨漏りしている <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 |
| 9 | 建具 | 自動扉 | 目視又は開閉の状況により確認 | 監視 | (独自項目) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 作動時に異音等があるが、機能上問題はなし <input type="checkbox"/> | センサー等の作動不良により、時々誤作動がある <input type="checkbox"/> | センサー等の作動不良により、頻繁に誤作動する <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 |
| 10 | 受変電 | 高圧 (高圧受変電) | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 予防 | (電気事業法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | さび、腐食、亀裂、その他の損傷があるが、機能上の問題はなし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当(劣化の状況等を備考欄に記入) ・異音、異臭、異常振動がある(劣化の状況) ・設備機器に不具合がある(不具合の状況) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(点検業者の指摘) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |
| 11 | 発電・静止形電源 | 非常用発電 (自家発電装置、ディーゼル機関等) | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 予防 | (電気事業法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | さび、腐食、亀裂、その他の損傷があるが、機能上の問題はなし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当(劣化の状況等を備考欄に記入) ・異音、異臭、異常振動がある(劣化の状況) ・設備機器に不具合がある(不具合の状況) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(点検業者の指摘) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |

様式2 長寿命化点検票

施設番号：

施設名：

建物番号：

建物名称：

| 番号 | 部位・設備 | 仕様 | 調査方法 | 保全区分 | 区分 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 写真No. | 備考 |
|----|----------|---------------------|-------------------------|------|---------|--------------------------|----------------------------------|---|--|---|-------|--|
| 12 | 発電・静止形電源 | 交流無停電電源（無停電電源装置） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 予防 | （電気事業法） | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | さび、腐食、亀裂、その他の損傷があるが、機能上の問題はない <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |
| 13 | 中央監視 | 中央監視（中央監視装置） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 予防 | （建築基準法） | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | さび、腐食、亀裂、その他の損傷があるが、機能上の問題はない <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |
| 14 | 通信・情報 | 通信・情報（防災）（自動火災報知設備） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | （消防法） | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある <input type="checkbox"/> | 次のすべてに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |

様式2 長寿命化点検票

施設番号：

施設名：

建物番号：

建物名称：

| 番号 | 部位・設備 | 仕様 | 調査方法 | 保全区分 | 区分 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 写真No. | 備考 |
|----|-------|---|-------------------------|------|---------|--------------------------|--------------------------------------|---|--|---|-------|--|
| 15 | 空調設備 | 温熱源 (ボイラー) 冷熱源 (吸収式冷温水、 冷凍機、冷却塔) | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 予防 | (独自点検) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | さび、腐食、亀裂、その他の損傷があるが、機能上の問題はない <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当(劣化の状況等を備考欄に記入) ・異音、異臭、異常振動がある(劣化の状況) ・設備機器に不具合がある(不具合の状況) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(点検業者の指摘) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |
| 16 | 空調設備 | 空気調和機 (パッケージ型、ユニット型、FCU、 ヒートポンプマルチパッケージ) 全熱交換器、空気清浄装置、ポンプ、タンク、ダクト、配管 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | (独自点検) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある <input type="checkbox"/> | 次のすべてに該当(劣化の状況等を備考欄に記入) ・異音、異臭、異常振動がある(劣化の状況) ・設備機器に不具合がある(不具合の状況) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(点検業者の指摘) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |
| 17 | 換気設備 | 換気設備 (送風機・ダクト) | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある <input type="checkbox"/> | 次のすべてに該当(劣化の状況等を備考欄に記入) ・異音、異臭、異常振動がある(劣化の状況) ・設備機器に不具合がある(不具合の状況) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(点検業者の指摘) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |

様式2 長寿命化点検票

施設番号：

施設名：

建物番号：

建物名称：

| 番号 | 部位・設備 | 仕様 | 調査方法 | 保全区分 | 区分 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 写真No. | 備考 |
|----|--------|------------|-------------------------|------|---------|--------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------|--|
| 18 | 排煙設備 | 排煙機 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある <input type="checkbox"/> | 次のすべてに該当(劣化の状況等を備考欄に記入) ・異音、異臭、異常振動がある(劣化の状況) ・設備機器に不具合がある(不具合の状況) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(点検業者の指摘) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |
| 19 | 自動制御設備 | 自動制御 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | (独自点検) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある <input type="checkbox"/> | 次のすべてに該当(劣化の状況等を備考欄に記入) ・異音、異臭、異常振動がある(劣化の状況) ・設備機器に不具合がある(不具合の状況) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(点検業者の指摘) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |
| 20 | 給排水設備 | 給排水(給水ポンプ) | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある <input type="checkbox"/> | 次のすべてに該当(劣化の状況等を備考欄に記入) ・異音、異臭、異常振動がある(劣化の状況) ・設備機器に不具合がある(不具合の状況) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(点検業者の指摘) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |

様式2 長寿命化点検票

施設番号：

施設名：

建物番号：

建物名称：

| 番号 | 部位・設備 | 仕様 | 調査方法 | 保全区分 | 区分 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 写真No. | 備考 |
|----|-------|----------------|-------------------------|------|---------|--------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------|--|
| 21 | 給排水設備 | 給排水 (排水ポンプ) | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある <input type="checkbox"/> | 次のすべてに該当 (劣化の状況等を備考欄に記入) ・異音、異臭、異常振動がある (劣化の状況) ・設備機器に不具合がある(不具合の状況) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(点検業者の指摘) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |
| 22 | 給排水設備 | 給排水 (給水タンク) | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある <input type="checkbox"/> | 次のすべてに該当 ・異音、異臭、異常振動がある (備考欄に劣化の状況を記入) ・設備機器に不具合がある(不具合及び発生頻度を備考欄に記入) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |
| 23 | 給排水設備 | 給排水 (浄化槽) | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | (浄化槽法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある <input type="checkbox"/> | 次のすべてに該当 ・異音、異臭、異常振動がある (備考欄に劣化の状況を記入) ・設備機器に不具合がある(不具合及び発生頻度を備考欄に記入) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |
| 24 | 給排水設備 | 給排水 (給水管) | 目視 | 監視 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 赤水が蛇口から出る <input type="checkbox"/> | 給水管の漏水がある <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |

様式2 長寿命化点検票

施設番号：

施設名：

建物番号：

建物名称：

| 番号 | 部位・設備 | 仕様 | 調査方法 | 保全区分 | 区分 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 写真No. | 備考 |
|----|--------|--------------|-------------------------|------|---------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-------|--|
| 25 | 給排水設備 | 給排水 (排水管) | 目視 | 監視 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | - <input type="checkbox"/> | 排水の流れが悪いときがある <input type="checkbox"/> | 排水管に漏水がある、又は排水が流れない <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |
| 26 | 消火設備 | 消火設備一式 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | (消防法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある <input type="checkbox"/> | 次のすべてに該当(劣化の状況等を備考欄に記入) ・異音、異臭、異常振動がある(劣化の状況) ・設備機器に不具合がある(不具合の状況) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(点検業者の指摘) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |
| 27 | 昇降機その他 | エレベーター | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | (建築基準法) | <input type="checkbox"/> | 異常なし <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある <input type="checkbox"/> | 次のすべてに該当(劣化の状況等を備考欄に記入) ・異音、異臭、異常振動がある(劣化の状況) ・設備機器に不具合がある(不具合の状況) ・点検業者の指摘がある(早急なもの以外)(点検業者の指摘) <input type="checkbox"/> | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された(点検業者の指摘を備考欄に記入) <input type="checkbox"/> | | 経過年数： 劣化の状況 不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 点検業者の指摘 |

点検結果写真帳（屋根）

| | |
|----|--|
| 判定 | |
|----|--|

NO.



写真スペース

NO.



写真スペース

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 |
|----|---|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|----|
| | 敷地及び建物の各部 | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | |
| 1 | 建築物の敷地及び地盤面 | | 敷地内の排水 | 目視により確認 | 排水不良があること。 | | |
| 2 | 建築物の敷地及び地盤面 | | 植栽 | 目視により確認 | 植栽に一目で分かる枯れ、傾き、病害虫の発生があること。 | | |
| 3 | 屋根葺き材等 | 屋根葺き材、内装材、外装材、帳壁、パラペット、建具 | トラップ、庇、とい等の外観 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 仕上げ材料、附属物その他に落下のおそれがある亀裂その他の損傷、変形、浮き若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。 | | |
| 4 | 屋根葺き材等 | 高架水槽、冷却塔、手摺、煙突、その他建築物の屋外に取付けるもの | エキスパンションジョイント金物等の外観 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 漏水、変形、さびその他の腐食、シーリングの破断があること。 結合部における緩みがあること。 部材に一目で分かるずれ、変形があること。 | | |
| 5 | 床及び階段 | 共通 | 屋外階段の外観及び固定 | 目視及び触診、歩行により確認 | 歩行上の支障となるひび割れ、さびその他の腐食があること。 | | |
| 6 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 防火区画の部材の外観 | 目視により確認 | 各部材及び接合部に亀裂その他の損傷があること。 | | |
| 7 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 鉄骨の耐火被覆の外観 | 点検口から目視により確認 | 耐火被覆の剥がれによる鉄骨の露出があること。 | | |
| 8 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 防火区画を構成する床の外観 | 目視により確認 | 各部材又は接合部に穴又は破損があること。 | | |

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 |
|----|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|-------|---|----|
| | 敷地及び建物の各部 | | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | |
| 9 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 防火区画を構成する壁の外観 | 目視により確認 | 各部材又は接合部に穴又は破損があること。 | | | |
| 10 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 配管、ダクト等の防火区画貫通処理の外観 | 目視により確認 | 各部材又は接合部に穴又は損傷があること。 | | | |
| 11 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火扉、防火シャッター及び防火ダンパー | 防火設備本体と枠の外観及び固定 | 目視及び触診により確認 | 防火区画の開口部に設けられた防火設備に変形又は損傷があること。取付けが堅固でないこと。 | | | |
| 12 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火扉、防火シャッター及び防火ダンパー | 防火設備の作動 | 各階の主要な防火設備の閉鎖又は作動により確認 | あらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがある作動不良があること。感知器との連想に作動不良があること。 | | | |
| 13 | 屋根、外壁その他の雨水の浸入を防止し、又は排除するための部分 | | 排水溝の外観 | 目視により確認 | ルーフトレイン及びといに排水不良があること。 | | | |
| 14 | 静穏を必要とする室 | | 静穏に必要な部材の外観 | 目視、聴診及び建具の開閉具合等により確認 | 壁、窓、出入口その他当該室と当該室以外の部分を区画する部分に防音上の支障となる亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 | | | |
| 15 | 建具 | 共通 | 建具の外観及び作動 | 目視及び建具の開閉具合等により確認 | 開閉不良又は施錠若しくは解錠の不良があること。気密性を損ない、かつ室内環境に悪影響をおよぼす亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 | | | |

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 | |
|----|-----------|------------------|---|------------------------|---|---|----|--|
| | 敷地及び建物の各部 | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | | |
| 16 | 建具 | 自動扉その他自動的に開閉するもの | 自動扉の作動 | 目視及び建具の開閉具合等により確認 | センサー、制動装置その他の安全装置に作動不良があること。 | | | |
| 17 | 階段、バルコニー等 | | 階段各部の外観及び固定 | 目視及び触診により確認 | 歩行上の支障となるひび割れ、さびその他の腐食があること。 接合部における緩みがあること。 | | | |
| 18 | 階段、バルコニー等 | | 特別避難階段の付室の窓の外観、固定及び作動 | 目視及び触診及び建具の開閉具合等により確認 | 外気に向かって開くことができる窓に開閉不良があること。 | | | |
| 19 | 階段、バルコニー等 | | 非常用エレベーター乗降ロビーの外気に向かって開くことのできる窓の外観、固定及び作動 | 目視及び触診及び建具の開閉具合等により確認 | 外気に向かって開くことができる窓に開閉不良があること。 | | | |
| 20 | 階段、バルコニー等 | | 避難上有効なバルコニーの手摺等の劣化、損傷 | 目視及びテストハンマー等による打診により確認 | さびその他の腐食があること。 接合部における緩みがあること。 | | | |
| 21 | 階段、バルコニー等 | | 避難器具の外観及び作動 | 目視及び作動により確認 | 避難ハッチに開閉不良があること。 避難器具が使用できないこと。 | | | |
| 22 | 階段、バルコニー等 | | 防護柵の外観 | 目視により確認 | 安全かつ円滑な利用の支障となるおそれがある亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。 | | | |

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 | |
|----|-------------|----------|-------------------------------|--|--|---|----|--|
| | 敷地及び建物の各部 | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | | |
| 23 | 階段、バルコニー等 | | 防煙壁の外観 | 目視により確認 | 防煙壁に亀裂、破損、変形があること。 | | | |
| 24 | 屋内及び屋外の案内表示 | | 案内表示の外観 | 目視により確認 | 容易に確認でき、かつ、利用者を目的地に円滑に誘導することの支障となる亀裂、その他の損傷、変形、腐食若しくは汚損、変退色があること。 脱落があること。 | | | |
| 25 | 建築設備 | 共通 | 全ての機器類の作動 | 目視、聴診（異音）、触診（発熱）、振動及び臭気（異臭）により確認 専門業者による点検結果の確認 | 建築物の用途、規模その他の特性に応じて、あらかじめ設定された機能に著しい低下があること。 作動不良があること。 汚損、損傷、返照、変形、異音、異臭、脱落があること。 | | | |
| 26 | 建築設備 | 共通 | 基礎、架台の外観 | 目視により確認 専門業者の点検結果の確認 | 基礎、架台部分に亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 | | | |
| 27 | 建築設備 | 設備機器 | 分電盤、動力制御盤、その他電源盤、受変電機器の外観及び固定 | 目視により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 28 | 建築設備 | 設備機器 | 端子盤の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 29 | 建築設備 | 設備機器 | 照明器具、スイッチ、コンセントの外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 | |
|----|-----------|----------|-----------------|-------------|--|---|----|--|
| | 敷地及び建物の各部 | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | | |
| 30 | 建築設備 | 設備機器 | 監視カメラの外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 31 | 建築設備 | 設備機器 | 自動火災警報装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 32 | 建築設備 | 設備機器 | 音声誘導装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 33 | 建築設備 | 設備機器 | インターホンの外観及び工程 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 34 | 建築設備 | 設備機器 | トイレ等呼出装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 35 | 建築設備 | 設備機器 | 太陽光発電装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 36 | 建築設備 | 設備機器 | 分力発電装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 |
|----|-----------|----------|--------------------|-------------|--|---|----|
| | 敷地及び建物の各部 | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | |
| 37 | 建築設備 | 設備機器 | 構内情報通信網装置の外観及び工程 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |
| 38 | 建築設備 | 設備機器 | 構内交換機(PBX)の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |
| 39 | 建築設備 | 設備機器 | 拡声装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |
| 40 | 建築設備 | 設備機器 | 映像、音響装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |
| 41 | 建築設備 | 設備機器 | 情報表示装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |
| 42 | 建築設備 | 設備機器 | テレビ共同受信装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |
| 43 | 建築設備 | 設備機器 | テレビ電波障害防除装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 | |
|----|-----------|----------|----------------|---------------------------|---|---|----|--|
| | 敷地及び建物の各部 | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | | |
| 44 | 建築設備 | 設備機器 | 駐車場管制装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 45 | 建築設備 | 設備機器 | 入退室管理装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 46 | 建築設備 | 設備機器 | 航空障害灯の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 47 | 建築設備 | 設備機器 | 予備電源の外観及び固定 | 目視により確認 専門業者による点検結果の確認 | キュービクルの本体及び接合部に腐食又は緩みがあること。 蓄電池に損傷、腐食、液漏れがあること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷があること。 基礎架台への取付けが堅固でないこと。 | | | |
| 48 | 建築設備 | 設備機器 | 外灯の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 49 | 建築設備 | 設備機器 | 電光掲示板の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 |
|----|-----------|----------|-------------------------------------|------------------------------|--|---|----|
| | 敷地及び建物の各部 | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | |
| 50 | 建築設備 | 設備機器 | 構内配電線路の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 亀裂、損傷、偏食、腐食、変形、周囲の沈下、電線の劣化、断線があること。 | | |
| 51 | 建築設備 | 設備機器 | 構内通信線路の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 亀裂、損傷、偏食、腐食、変形、周囲の沈下、電線の劣化、断線があること。 | | |
| 52 | 建築設備 | 設備機器 | 熱源機器（冷凍機、冷却塔、ボイラー等）の外観及び固定 | 目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |
| 53 | 建築設備 | 設備機器 | 製缶類（オイルタンク、ヘッダー、熱交換器、膨張タンク等）の外観及び固定 | 目視により確認 専門業者による点検結果の確認 | 製缶類に腐食又は漏れがあること。 上部に駐車していること。 | | |
| 54 | 建築設備 | 設備機器 | 空気調和機等（空調機、ファンコイル、空気清浄装置等）の外観及び固定 | 目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 |
|----|-----------|----------|--------------------|------------------------------|--|---|----|
| | 敷地及び建物の各部 | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | |
| 55 | 建築設備 | 設備機器 | 送風機類の外観及び固定 | 目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |
| 56 | 建築設備 | 設備機器 | ポンプ類の外観及び固定 | 目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |
| 57 | 建築設備 | 設備機器 | 消火機器（消火器含む）の外観及び固定 | 目視、触診により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 ヘッドに一目で分かる傾き、変形、腐食があること。 | | |
| 58 | 建築設備 | 設備機器 | 中央監視装置の外観及び固定 | 目視により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |
| 59 | 建築設備 | 設備機器 | 自動制御装置の外観及び固定 | 目視により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | |

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 | |
|----|-----------|----------------------|----------------------|-------------|---|---|----|--|
| | 敷地及び建物の各部 | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | | |
| 60 | 建築設備 | 配線、配管及び風道 その他のダクト | ダクト（給排気口含む）の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 ダクト及び接続部に一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は緩みがあること。 給排気口に通気不良があること。 | | | |
| 61 | 建築設備 | 配線、配管及び風道 その他のダクト | 防火、防煙ダンパー類の外観、固定及び作動 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 ダンパーに作動不良があること。 感知器との連動に作動不良があること。 | | | |
| 62 | 建築設備 | 配線、配管及び風道 その他のダクト | 支持金物の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 | | | |
| 63 | 建築設備 | 配線、配管及び風道 その他のダクト | 配管の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 配管に腐食又は漏水があること。 | | | |
| 64 | 建築設備 | 配線、配管及び風道 その他のダクト | 配線の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 配線に汚損、損傷、偏食、腐食、断線、変形があること。 | | | |

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 | |
|----|-----------------------------|------------|----------------------------|--|---|---|----|--|
| | 敷地及び建物の各部 | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | | |
| 65 | 建築設備 | 給水設備及び排水設備 | 温熱源機器（ボイラー、湯沸器等）の外観、固定及び作動 | 目視、聴診（異音）、触診（発熱）、振動及び臭気（異臭）により確認 専門業者による点検結果の確認 | 取付けが堅固でないこと。 一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 運転時に異常音、異常な振動又は異常な発熱があること。 | | | |
| 66 | 建築設備 | 給水設備及び排水設備 | タンク類の外観及び固定 | 目視及び触診により確認 | 本体、架台に損傷、変形、腐食、漏水又は基礎に亀裂があること。 | | | |
| 67 | 建築設備 | 給水設備及び排水設備 | 衛生器具の外観及び固定 | 目視及び触診により確認 | 取付けが堅固でないこと。 一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 | | | |
| 68 | 煙突、高架水槽、擁壁 その他これらに類する工作物 | | 擁壁躯体の外観及び擁壁の水抜きパイプの詰まり | 必要に応じて双眼鏡等を使用して目視により確認 手の届く範囲は必要に応じて棒の挿入により確認 | 転倒のおそれがある傾斜があること。 一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 目地部より土砂が流出していること。 水抜きパイプに詰まりがあること。 | | | |
| 69 | 煙突、高架水槽、擁壁 その他これらに類する工作物 | | 門扉の外観及び作動 | 目視及び触診又は作動により確認 | 転倒のおそれがある傾斜があること。 亀裂その他の損傷若しくは腐食、接合部における緩みがあること。 一目で分かるさび又は損傷があること又は作動不良があること。 | | | |

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 |
|----|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|-------|---|----|
| | 敷地及び建物の各部 | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | |
| 70 | 煙突、高架水槽、擁壁 その他これらに類する工 作物 | 鉄塔の外観 | 必要に応じて居双眼鏡 等を使用して目視により 確認 | 転倒のおそれがある傾斜 があること。 基礎に亀裂、欠損、さび 汁があること。 鉄塔に一目で分かる亀 裂、変形、塗装の劣化、 さびその他の腐食、接合 部における緩みがあるこ と。 | | | |
| 71 | 煙突、高架水槽、擁壁 その他これらに類する工 作物 | 広告塔の外観 | 必要に応じて居双眼鏡 等を使用して目視により 確認 | 転倒のおそれがある傾斜 があること。 基礎に亀裂、欠損、さび 汁があること。 広告塔に一目で分かる 亀裂、変形、塗装の劣 化、さびその他の腐食、 接合部における緩みがあ ること。 | | | |
| 72 | 駐車場及び敷地内の通 路 | 駐車場、車路の外観 | 目視により確認 | 人の通行及び物品の積 載に支障を及ぼす亀裂 その他の損傷、変形又は 腐食があること。 コンクリート、タイル、石、 アスファルトその他の材料 に剥離があること。 出入口ミラー、区分の白 線の視認性に支障があ ること。 車止めにぐらつきがあるこ と。 | | | |
| 73 | 駐車場及び敷地内の通 路 | 歩道、玄関ポーチ等の 外観 | 目視及び歩行により確 認 | 人の通行及び物品の積 載に支障を及ぼす亀裂 その他の損傷、変形又は 腐食があること。 コンクリート、タイル、石、 アスファルトその他の材料 に剥離があること。 | | | |
| 74 | 災害応急対策を行なう 為に必要な建築物等 | 水防板、水防壁、逆 流防止弁その他の水 防設備の外観 | 目視により確認 | 建築物等の浸水を防御 する機能に支障を及ぼす おそれがある亀裂その 他の損傷、変形又は腐食 があること。 | | | |

様式3 日常点検票

| 番号 | (い) 確認項目 | | (ろ) 確認方法 | (は) 判定基準 | 支障の有無 | | 備考 | |
|----|-----------------|----------|---------------|----------|--|---|----|--|
| | 敷地及び建物の各部 | 確認を要する状況 | | | 有 | 無 | | |
| 75 | 免震構造又は制震構造の建築物等 | | 免震装置又は制震装置の外観 | 目視により確認 | 免震又は制震の降下を損なうおそれがある部材及び機構の亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがあること。 | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|----|------|--------------|------|----------------------|--------|---------|-----|
| 1 | 1 | 県民文化ホール | 1 | 山梨県県民文化ホール会館 | | | |
| 2 | 2 | 富士山世界遺産センター | 4 | 富士山世界遺産センター北館 | | | |
| 3 | 2 | 富士山世界遺産センター | 1 | 富士山世界遺産センター南館 | | | |
| 4 | 3 | リニア見学センター | 1 | リニア見学センターわくわくやまなし館 | | | |
| 5 | 3 | リニア見学センター | 2 | リニア見学センターどきどきリニア館 | | | |
| 6 | 4 | 図書館 | 2 | 県立図書館 | | | |
| 7 | 4 | 図書館 | 10 | 県立図書館（駐車場） | | | |
| 8 | 5 | 八ヶ岳少年自然の家 | 1 | 管理棟 | | | |
| 9 | 5 | 八ヶ岳少年自然の家 | 2 | 宿泊棟 | | | |
| 10 | 5 | 八ヶ岳少年自然の家 | 3 | 観測棟 | | | |
| 11 | 5 | 八ヶ岳少年自然の家 | 5 | 屋内体育館 | | | |
| 12 | 5 | 八ヶ岳少年自然の家 | 6 | キャンプセンター | | | |
| 13 | 5 | 八ヶ岳少年自然の家 | 21 | 研修棟 | | | |
| 14 | 6 | 愛宕山少年自然の家 | 1 | 愛宕山少年自然の家 | | | |
| 15 | 7 | 科学館 | 1 | 科学館 | | | |
| 16 | 8 | ゆずりはら青少年自然の里 | 1 | 本館棟・家族棟 | | | |
| 17 | 8 | ゆずりはら青少年自然の里 | 2 | 一般棟 | | | |
| 18 | 8 | ゆずりはら青少年自然の里 | 4 | 浄化槽機械室（浄化槽） | | | |
| 19 | 9 | 山梨こぶき勸学院 | 1 | 山梨こぶき勸学院校舎 | | | |
| 20 | 10 | 博物館 | 1 | 県立博物館 | | | |
| 21 | 11 | 美術館 | 1 | 県立美術館・本館 | | | |
| 22 | 11 | 美術館 | 7 | 増築棟 | | | |
| 23 | 12 | 考古博物館 | 1 | 山梨県立考古博物館 | | | |
| 24 | 13 | 文学館 | 1 | 県立文学館・本館 | | | |
| 25 | 15 | 八ヶ岳スケートセンター | 1 | 管理棟 | | | |
| 26 | 15 | 八ヶ岳スケートセンター | 3 | 管理棟増設部 | | | |
| 27 | 16 | 八代射撃場 | 1 | 県営八代射撃場 管理棟 | | | |
| 28 | 16 | 八代射撃場 | 2 | 県営八代射撃場 スモールポアライフル射場 | | | |
| 29 | 16 | 八代射撃場 | 3 | 県営八代射撃場 エアライフル射場 | | | |
| 30 | 18 | 青少年センター | 1 | 青少年センター本館 | | | |
| 31 | 18 | 青少年センター | 4 | 青少年センター体育館・プール | | | |
| 32 | 18 | 青少年センター | 6 | 青少年センターリバーズ和戸館 | | | |
| 33 | 18 | 青少年センター | 1 | 青少年センター別館 | | | |
| 34 | 19 | アイメッセ山梨 | 4 | 管理棟 | | | |
| 35 | 19 | アイメッセ山梨 | 5 | 展示棟 | | | |
| 36 | 20 | 産業技術短期大学校 | 5 | 南エリア 講義棟（2号館） | | | |
| 37 | 20 | 産業技術短期大学校 | 1 | 北エリア 実験・実習棟（C棟） | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|----|------|----------------|------|-------------------------|--------|---------|-----|
| 38 | 20 | 産業技術短期大学校 | 2 | 北エリア 体育館 | | | |
| 39 | 20 | 産業技術短期大学校 | 3 | 附属棟（給水ポンプ） | | | |
| 40 | 20 | 産業技術短期大学校 | 11 | 南エリア 本部・講義棟（1号館） | | | |
| 41 | 20 | 産業技術短期大学校 | 27 | 南エリア 実験棟（A棟） | | | |
| 42 | 20 | 産業技術短期大学校 | 31 | ポンプ室（給水ポンプ） | | | |
| 43 | 20 | 産業技術短期大学校 | 33 | 南エリア 実習棟（B棟） | | | |
| 44 | 20 | 産業技術短期大学校 | 1 | 都留キャンパス校舎 | | | |
| 45 | 21 | 峡南高等技術専門校 | 2 | 電気システム科実習棟 | | | |
| 46 | 21 | 峡南高等技術専門校 | 8 | 自動車整備科実習棟及び洗車場棟 | | | |
| 47 | 21 | 峡南高等技術専門校 | 12 | 第2実習棟 | | | |
| 48 | 21 | 峡南高等技術専門校 | 19 | 高圧実習棟 | | | |
| 49 | 21 | 峡南高等技術専門校 | 20 | 本館 | | | |
| 50 | 21 | 峡南高等技術専門校 | 11 | 車庫 | | | |
| 51 | 22 | 就業支援センター | 2 | 本館 | | | |
| 52 | 23 | 中小企業人材開発センター | 3 | 中小企業人材開発センター本館 | | | |
| 53 | 23 | 中小企業人材開発センター | 4 | 中小企業人材開発センター実習棟 | | | |
| 54 | 27 | 富士川観光センター | 1 | 富士川観光センター展示場 | | | |
| 55 | 28 | 北岳山荘（南アルプス市貸付） | 1 | 北岳山荘 | | | |
| 56 | 29 | 富士北麓駐車場 | 1 | インフォメーションセンター | | | |
| 57 | 40 | 富士湧水の里水族館 | 1 | 淡水魚展示施設 | | | |
| 58 | 40 | 富士湧水の里水族館 | 2 | 淡水魚展示施設付属電気室（受変電・非常用電源） | | | |
| 59 | 41 | フラワーセンター | 1 | 管理舎 | | | |
| 60 | 41 | フラワーセンター | 7 | フラワーマーケット棟 | | | |
| 61 | 41 | フラワーセンター | 8 | フラワー工房棟 | | | |
| 62 | 41 | フラワーセンター | 9 | レストラン棟 | | | |
| 63 | 41 | フラワーセンター | 10 | 事務所棟 | | | |
| 64 | 41 | フラワーセンター | 11 | 展望棟 | | | |
| 65 | 42 | まきば公園 | 4 | 畜産資料展示施設棟 | | | |
| 66 | 43 | 北杜高等学校 | 1 | 校舎棟 | | | |
| 67 | 43 | 北杜高等学校 | 2 | 屋内運動場棟 | | | |
| 68 | 43 | 北杜高等学校 | 17 | 農機具実習室（No.1） | | | |
| 69 | 43 | 北杜高等学校 | 18 | 農機具実習室（No.2） | | | |
| 70 | 43 | 北杜高等学校 | 19 | 農業実習室 | | | |
| 71 | 43 | 北杜高等学校 | 23 | 園芸実験実習室 | | | |
| 72 | 43 | 北杜高等学校 | 29 | 実習宿泊所 | | | |
| 73 | 43 | 北杜高等学校 | 37 | 農業機械実習室A棟 | | | |
| 74 | 43 | 北杜高等学校 | 39 | 園芸実習室A棟 | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|----------|------|------------------------|--------|---------|-----|
| 75 | 43 | 北杜高等学校 | 42 | 園芸実習棟 | | | |
| 76 | 43 | 北杜高等学校 | 46 | 文化創造館 | | | |
| 77 | 44 | 韮崎高等学校 | 14 | 定時制校舎 | | | |
| 78 | 44 | 韮崎高等学校 | 15 | 北館（特別教室棟） | | | |
| 79 | 44 | 韮崎高等学校 | 28 | 文化創造館 | | | |
| 80 | 44 | 韮崎高等学校 | 30 | 屋内運動場 | | | |
| 81 | 44 | 韮崎高等学校 | 31 | 校舎 | | | |
| 82 | 44 | 韮崎高等学校 | 1 | 同窓会館（韮葉館） | | | |
| 83 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 36 | C館（特別教室・実習棟） | | | |
| 84 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 49 | A館（電気科・情報技術科・制御工学科実習棟） | | | |
| 85 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 51 | B館（電子機械科実習棟） | | | |
| 86 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 60 | 韮和文化創造館 | | | |
| 87 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 63 | 家庭科実習棟 | | | |
| 88 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 67 | D館（環境化学科実習棟） | | | |
| 89 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 68 | 管理・普通・特別教室棟 | | | |
| 90 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 70 | 屋内運動場 | | | |
| 91 | 46 | 甲府第一高等学校 | 29 | 講堂（百周年記念館） | | | |
| 92 | 46 | 甲府第一高等学校 | 45 | 屋内運動場 | | | |
| 93 | 46 | 甲府第一高等学校 | 46 | 校舎棟 | | | |
| 94 | 46 | 甲府第一高等学校 | 52 | 文化創造館 | | | |
| 95 | 47 | 甲府西高等学校 | 1 | 本館棟 | | | |
| 96 | 47 | 甲府西高等学校 | 2 | 音楽美術棟 | | | |
| 97 | 47 | 甲府西高等学校 | 3 | 体育館棟 | | | |
| 98 | 47 | 甲府西高等学校 | 4 | 格技棟 | | | |
| 99 | 47 | 甲府西高等学校 | 5 | 南館 | | | |
| 100 | 47 | 甲府西高等学校 | 25 | 文化創造館 | | | |
| 101 | 48 | 甲府南高等学校 | 34 | 西館（旧家庭科教室） | | | |
| 102 | 48 | 甲府南高等学校 | 44 | 文化創造館 | | | |
| 103 | 48 | 甲府南高等学校 | 49 | 管理・普通教室棟 | | | |
| 104 | 48 | 甲府南高等学校 | 50 | 特別教室棟 | | | |
| 105 | 48 | 甲府南高等学校 | 55 | 屋内運動場 | | | |
| 106 | 49 | 甲府東高等学校 | 1 | 校舎 | | | |
| 107 | 49 | 甲府東高等学校 | 2 | 体育館 | | | |
| 108 | 49 | 甲府東高等学校 | 15 | 管理棟及び普通教室棟 | | | |
| 109 | 49 | 甲府東高等学校 | 17 | 特別教室棟（芸術棟） | | | |
| 110 | 49 | 甲府東高等学校 | 18 | 格技場 | | | |
| 111 | 49 | 甲府東高等学校 | 26 | 文化創造館 | | | |

別紙 1 点検対象建築物一覽表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|----------|------|------------------|--------|---------|-----|
| 112 | 50 | 甲府工業高等学校 | 42 | 校舎（管理教室棟、実習棟1・2） | | | |
| 113 | 50 | 甲府工業高等学校 | 43 | 屋内運動場 | | | |
| 114 | 50 | 甲府工業高等学校 | 49 | 多目的室内運動場 | | | |
| 115 | 50 | 甲府工業高等学校 | 55 | 文化創造館（五葉鐘鳴館） | | | |
| 116 | 51 | 甲府城西高等学校 | 18 | 実習棟 | | | |
| 117 | 51 | 甲府城西高等学校 | 27 | 実習棟 | | | |
| 118 | 51 | 甲府城西高等学校 | 30 | 実習棟 | | | |
| 119 | 51 | 甲府城西高等学校 | 35 | 文化創造館 | | | |
| 120 | 51 | 甲府城西高等学校 | 37 | 校舎 | | | |
| 121 | 51 | 甲府城西高等学校 | 41 | 屋内運動場 | | | |
| 122 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 1 | 管理棟 | | | |
| 123 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 2 | 普通教室棟 | | | |
| 124 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 3 | 屋内運動場 | | | |
| 125 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 4 | 格技場 | | | |
| 126 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 13 | 普通教室棟 | | | |
| 127 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 14 | 特別教室棟 | | | |
| 128 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 21 | 文化創造館 | | | |
| 129 | 53 | 農林高等学校 | 19 | 実習宿泊室 | | | |
| 130 | 53 | 農林高等学校 | 36 | 農業土木科特別教室 | | | |
| 131 | 53 | 農林高等学校 | 40 | 造園科特別教室 | | | |
| 132 | 53 | 農林高等学校 | 44 | 新本館第3期分 | | | |
| 133 | 53 | 農林高等学校 | 49 | 生活科棟 | | | |
| 134 | 53 | 農林高等学校 | 50 | 林業科棟 | | | |
| 135 | 53 | 農林高等学校 | 53 | 特別教室棟 | | | |
| 136 | 53 | 農林高等学校 | 57 | 食品化学棟 | | | |
| 137 | 53 | 農林高等学校 | 58 | 育林実習棟 | | | |
| 138 | 53 | 農林高等学校 | 69 | 農業科・園芸科実習棟 | | | |
| 139 | 53 | 農林高等学校 | 71 | 農業機械実習棟NO1 | | | |
| 140 | 53 | 農林高等学校 | 73 | 作物園芸実習棟 | | | |
| 141 | 53 | 農林高等学校 | 79 | 園芸実習棟 | | | |
| 142 | 53 | 農林高等学校 | 80 | 畜産実習棟 | | | |
| 143 | 53 | 農林高等学校 | 83 | 蚕業実習棟 | | | |
| 144 | 53 | 農林高等学校 | 84 | 蚕業実習棟（農場管理実習棟） | | | |
| 145 | 53 | 農林高等学校 | 85 | 蚕業実習棟（園芸実習棟） | | | |
| 146 | 53 | 農林高等学校 | 90 | 文化創造館 | | | |
| 147 | 53 | 農林高等学校 | 106 | 屋内運動場 | | | |
| 148 | 53 | 農林高等学校 | 111 | 普通・特別教室棟 | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|--------|------|-----------------------|--------|---------|-----|
| 149 | 54 | 巨摩高等学校 | 21 | 二号館 | | | |
| 150 | 54 | 巨摩高等学校 | 22 | 昇降口 | | | |
| 151 | 54 | 巨摩高等学校 | 26 | 三号館東 | | | |
| 152 | 54 | 巨摩高等学校 | 27 | 三号館西 | | | |
| 153 | 54 | 巨摩高等学校 | 28 | 芸術棟（特別教室） | | | |
| 154 | 54 | 巨摩高等学校 | 38 | 文化創造館 | | | |
| 155 | 54 | 巨摩高等学校 | 39 | 屋内運動場 | | | |
| 156 | 54 | 巨摩高等学校 | 42 | 校舎 | | | |
| 157 | 55 | 白根高等学校 | 1 | 管理普通教室棟 | | | |
| 158 | 55 | 白根高等学校 | 2 | 格技場 | | | |
| 159 | 55 | 白根高等学校 | 3 | 屋内運動場 | | | |
| 160 | 55 | 白根高等学校 | 13 | 特別教室棟 | | | |
| 161 | 55 | 白根高等学校 | 18 | 文化創造館 | | | |
| 162 | 59 | 身延高等学校 | 7 | 災害復旧校舎（B館） | | | |
| 163 | 59 | 身延高等学校 | 34 | 校舎 C館 | | | |
| 164 | 59 | 身延高等学校 | 38 | B館 | | | |
| 165 | 59 | 身延高等学校 | 43 | 屋内運動場 | | | |
| 166 | 59 | 身延高等学校 | 45 | 管理棟 | | | |
| 167 | 59 | 身延高等学校 | 50 | 文化創造館「輝葉館」 | | | |
| 168 | 59 | 身延高等学校 | 53 | 多目的室内練習場 | | | |
| 169 | 60 | 笛吹高等学校 | 1 | 校舎（本館・中館・南館） | | | |
| 170 | 60 | 笛吹高等学校 | 2 | 屋内運動場 | | | |
| 171 | 60 | 笛吹高等学校 | 9 | 環境・緑地系列実習棟（旧普通教室棟 北館） | | | |
| 172 | 60 | 笛吹高等学校 | 12 | 文化創造館（緑風館） | | | |
| 173 | 60 | 笛吹高等学校 | 29 | 園芸棟（園芸科管理棟） | | | |
| 174 | 60 | 笛吹高等学校 | 30 | 園芸・農土実験室 | | | |
| 175 | 60 | 笛吹高等学校 | 37 | 農場管理実習棟 | | | |
| 176 | 60 | 笛吹高等学校 | 39 | 園芸実習棟（用土室） | | | |
| 177 | 60 | 笛吹高等学校 | 41 | 園芸実習棟（野菜育苗作業室） | | | |
| 178 | 60 | 笛吹高等学校 | 46 | 宿泊実習棟 | | | |
| 179 | 60 | 笛吹高等学校 | 49 | 文化創造館 | | | |
| 180 | 61 | 日川高等学校 | 21 | 同窓会館 | | | |
| 181 | 61 | 日川高等学校 | 24 | 格技場 | | | |
| 182 | 61 | 日川高等学校 | 35 | トレーニングセンター | | | |
| 183 | 61 | 日川高等学校 | 43 | 家庭科教室棟 | | | |
| 184 | 61 | 日川高等学校 | 48 | クラブ練習場（道場・ブラスバンド練習室） | | | |
| 185 | 61 | 日川高等学校 | 53 | 屋内運動場 | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|-----------|------|------------------|--------|---------|-----|
| 186 | 61 | 日川高等学校 | 56 | 管理・普通教室棟 | | | |
| 187 | 61 | 日川高等学校 | 57 | 特別教室棟 | | | |
| 188 | 62 | 山梨高等学校 | 9 | 同窓会館 | | | |
| 189 | 62 | 山梨高等学校 | 10 | 校舎(中館) | | | |
| 190 | 62 | 山梨高等学校 | 12 | 校舎(南館) | | | |
| 191 | 62 | 山梨高等学校 | 13 | 校舎(北館) | | | |
| 192 | 62 | 山梨高等学校 | 16 | 昇降所 | | | |
| 193 | 62 | 山梨高等学校 | 43 | 文化創造館 | | | |
| 194 | 62 | 山梨高等学校 | 45 | 管理・普通・特別教室棟 | | | |
| 195 | 62 | 山梨高等学校 | 47 | 屋内運動場 | | | |
| 196 | 63 | 塩山高等学校 | 2 | 屋内運動場 | | | |
| 197 | 63 | 塩山高等学校 | 7 | 管理棟 | | | |
| 198 | 63 | 塩山高等学校 | 8 | 情報処理棟 | | | |
| 199 | 63 | 塩山高等学校 | 9 | 普通教室棟 | | | |
| 200 | 63 | 塩山高等学校 | 10 | 特別教室棟 | | | |
| 201 | 63 | 塩山高等学校 | 16 | 文化創造館 | | | |
| 202 | 64 | 都留高等学校 | 12 | 南館 | | | |
| 203 | 64 | 都留高等学校 | 13 | 中館 | | | |
| 204 | 64 | 都留高等学校 | 17 | 北館 | | | |
| 205 | 64 | 都留高等学校 | 19 | 南館 - 中館昇降所 | | | |
| 206 | 64 | 都留高等学校 | 25 | 80周年記念館(セミナーハウス) | | | |
| 207 | 64 | 都留高等学校 | 28 | 屋内運動場 | | | |
| 208 | 65 | 上野原高等学校 | 1 | 南館校舎 | | | |
| 209 | 65 | 上野原高等学校 | 2 | 昇降所 | | | |
| 210 | 65 | 上野原高等学校 | 7 | 体育館 | | | |
| 211 | 65 | 上野原高等学校 | 8 | 格技場 | | | |
| 212 | 65 | 上野原高等学校 | 14 | 北館校舎 | | | |
| 213 | 65 | 上野原高等学校 | 16 | 管理棟 | | | |
| 214 | 65 | 上野原高等学校 | 22 | やまもみじ文化ホール | | | |
| 215 | 66 | 都留興譲館高等学校 | 6 | 文化創造館 | | | |
| 216 | 66 | 都留興譲館高等学校 | 9 | 屋内運動場 | | | |
| 217 | 66 | 都留興譲館高等学校 | 1 | 都留興譲館高等学校 | | | |
| 218 | 67 | 吉田高等学校 | 32 | 体育館 | | | |
| 219 | 67 | 吉田高等学校 | 41 | 管理・特別教室棟(北館) | | | |
| 220 | 67 | 吉田高等学校 | 42 | 普通・特別教室棟(南館・中館) | | | |
| 221 | 67 | 吉田高等学校 | 50 | 同窓会館(朝日子ホール) | | | |
| 222 | 68 | 富士北稜高等学校 | 34 | 実習棟・渡り廊下 | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|-----------|------|-------------------|--------|---------|-----|
| 223 | 68 | 富士北稜高等学校 | 35 | 実習棟（電子機械科、情報技術科棟） | | | |
| 224 | 68 | 富士北稜高等学校 | 38 | 文化創造館 | | | |
| 225 | 68 | 富士北稜高等学校 | 42 | 家庭科実習棟 | | | |
| 226 | 68 | 富士北稜高等学校 | 48 | 体育館 | | | |
| 227 | 68 | 富士北稜高等学校 | 1 | 管理・普通講義室棟 | | | |
| 228 | 68 | 富士北稜高等学校 | 2 | 特別教室棟 | | | |
| 229 | 68 | 富士北稜高等学校 | 3 | 第二屋内運動場 | | | |
| 230 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 7 | 普通教室（B棟） | | | |
| 231 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 8 | 特別教室（D棟） | | | |
| 232 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 9 | 屋内体育館 | | | |
| 233 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 11 | 普通教室（A棟） | | | |
| 234 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 12 | 特別教室（C棟） | | | |
| 235 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 16 | 昇降口・渡廊下（管理棟～A棟） | | | |
| 236 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 17 | 管理棟 | | | |
| 237 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 18 | 格枝場 | | | |
| 238 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 27 | 文化創造館 | | | |
| 239 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 28 | 学生食堂兼同窓会館 | | | |
| 240 | 70 | 中央高等学校 | 16 | 屋内運動場 | | | |
| 241 | 70 | 中央高等学校 | 13 | 中央高校（管理・特別・普通教室棟） | | | |
| 242 | 71 | ひばりが丘高等学校 | 25 | 文化創造館 | | | |
| 243 | 71 | ひばりが丘高等学校 | 26 | 体育館 | | | |
| 244 | 71 | ひばりが丘高等学校 | 28 | 校舎 | | | |
| 245 | 72 | 盲学校 | 17 | 文化交流館 | | | |
| 246 | 72 | 盲学校 | 19 | 校舎（北館・中館・南館） | | | |
| 247 | 72 | 盲学校 | 21 | 屋内運動場 | | | |
| 248 | 73 | ろう学校 | 1 | 校舎 | | | |
| 249 | 73 | ろう学校 | 5 | 屋内運動場 | | | |
| 250 | 73 | ろう学校 | 10 | 寄宿舍 | | | |
| 251 | 73 | ろう学校 | 13 | 文化交流会館 | | | |
| 252 | 74 | 甲府支援学校 | 11 | 屋内運動場及びボイラー室 | | | |
| 253 | 74 | 甲府支援学校 | 12 | 訓練棟 | | | |
| 254 | 74 | 甲府支援学校 | 13 | 管理棟 | | | |
| 255 | 74 | 甲府支援学校 | 20 | 文化交流会館「甲養会館」 | | | |
| 256 | 74 | 甲府支援学校 | 22 | 盲学校・甲府支援学校寄宿舍棟 | | | |
| 257 | 74 | 甲府支援学校 | 24 | 校舎 | | | |
| 258 | 75 | あけぼの支援学校 | 1 | 管理棟 | | | |
| 259 | 75 | あけぼの支援学校 | 2 | 小学部棟 | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|---------------|------|----------------------|--------|---------|-----|
| 260 | 75 | あけぼの支援学校 | 3 | 中高校棟 | | | |
| 261 | 75 | あけぼの支援学校 | 4 | 重度棟 | | | |
| 262 | 75 | あけぼの支援学校 | 11 | 屋内体育館 | | | |
| 263 | 75 | あけぼの支援学校 | 13 | 特別教室棟 | | | |
| 264 | 75 | あけぼの支援学校 | 14 | 校舎6号館 | | | |
| 265 | 75 | あけぼの支援学校 | 16 | 重度心身障害児教室 | | | |
| 266 | 75 | あけぼの支援学校 | 19 | 文化交流会館 | | | |
| 267 | 75 | あけぼの支援学校 | 22 | プール棟 | | | |
| 268 | 75 | あけぼの支援学校 | 24 | 管理棟昇降口 | | | |
| 269 | 76 | わかば支援学校 | 41 | たんぼ文化交流会館 | | | |
| 270 | 76 | わかば支援学校 | 46 | 高等部棟 | | | |
| 271 | 76 | わかば支援学校 | 47 | 特別教室棟B | | | |
| 272 | 76 | わかば支援学校 | 48 | 中学部棟 | | | |
| 273 | 76 | わかば支援学校 | 49 | 食堂棟 | | | |
| 274 | 76 | わかば支援学校 | 50 | 寄宿舎棟 | | | |
| 275 | 76 | わかば支援学校 | 51 | 特別教室棟A | | | |
| 276 | 76 | わかば支援学校 | 53 | 屋内運動場 | | | |
| 277 | 76 | わかば支援学校 | 54 | 管理棟 | | | |
| 278 | 76 | わかば支援学校 | 55 | 小学部棟A | | | |
| 279 | 76 | わかば支援学校 | 56 | 小学部棟B | | | |
| 280 | 77 | わかば支援学校ふじかわ分校 | 1 | 校舎 | | | |
| 281 | 79 | 富士見支援学校 | 3 | 富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路) | | | |
| 282 | 80 | 富士見支援旭分校 | 1 | 富士見支援学校旭分校校舎 | | | |
| 283 | 81 | ふじざくら支援学校 | 1 | 校舎 | | | |
| 284 | 81 | ふじざくら支援学校 | 2 | 屋内運動場 | | | |
| 285 | 82 | かえで支援学校 | 1 | 校舎棟 | | | |
| 286 | 82 | かえで支援学校 | 4 | 屋内運動場 | | | |
| 287 | 82 | かえで支援学校 | 5 | プール棟(給水ポンプ) | | | |
| 288 | 82 | かえで支援学校 | 9 | 高等部普通教室棟 | | | |
| 289 | 82 | かえで支援学校 | 10 | 管理棟 | | | |
| 290 | 82 | かえで支援学校 | 13 | 小学部棟 | | | |
| 291 | 83 | 高等支援学校桃花台学園 | 21 | 特別教室棟 | | | |
| 292 | 83 | 高等支援学校桃花台学園 | 23 | 実習棟 | | | |
| 293 | 83 | 高等支援学校桃花台学園 | 31 | 普通教室棟(渡り廊下含む) | | | |
| 294 | 83 | 高等支援学校桃花台学園 | 33 | 管理棟 | | | |
| 295 | 83 | 高等支援学校桃花台学園 | 43 | 寄宿舎 | | | |
| 296 | 83 | 高等支援学校桃花台学園 | 44 | 屋内運動場 | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|-----------------|------|----------------------|--------|---------|-----|
| 297 | 85 | 農業大学校 | 1 | 農業大学校 寄宿舍 | | | |
| 298 | 85 | 農業大学校 | 21 | 農業大学校校舎 | | | |
| 299 | 85 | 農業大学校 | 25 | 農業大学校 体育館 | | | |
| 300 | 85 | 農業大学校 | 34 | 農業大学校本館 | | | |
| 301 | 86 | 総合教育センター | 1 | 本館 | | | |
| 302 | 86 | 総合教育センター | 3 | 別館（A棟） | | | |
| 303 | 86 | 総合教育センター | 4 | 特別支援教育棟（B棟） | | | |
| 304 | 86 | 総合教育センター | 5 | 技術棟（C棟） | | | |
| 305 | 86 | 総合教育センター | 10 | 情報教育棟 | | | |
| 306 | 88 | 青い鳥老人ホーム | 1 | 老人ホーム | | | |
| 307 | 89 | 梨の実寮 | 1 | 管理居住棟 | | | |
| 308 | 90 | あさひワークホーム | 1 | 重度身体障害者授産施設あさひワークホーム | | | |
| 309 | 91 | 育精福祉センター | 16 | 育精福祉センター居住棟 | | | |
| 310 | 91 | 育精福祉センター | 17 | 育精福祉センター作業棟 | | | |
| 311 | 91 | 育精福祉センター | 32 | 育精福祉センター精神薄弱者重度更生施設 | | | |
| 312 | 91 | 育精福祉センター | 33 | 育精福祉センター作業訓練棟 | | | |
| 313 | 91 | 育精福祉センター | 42 | エネルギー棟 | | | |
| 314 | 91 | 育精福祉センター | 43 | 車庫棟 | | | |
| 315 | 91 | 育精福祉センター | 44 | 渡り廊下 | | | |
| 316 | 91 | 育精福祉センター | 45 | 児童重度棟 | | | |
| 317 | 91 | 育精福祉センター | 46 | 管理・寮育棟 | | | |
| 318 | 91 | 育精福祉センター | 47 | ホール棟 | | | |
| 319 | 91 | 育精福祉センター | 49 | 児童一般棟 | | | |
| 320 | 92 | 育精福祉センター成人寮 | 41 | 成人最重度棟 | | | |
| 321 | 92 | 育精福祉センター成人寮 | 48 | 成人重度棟 | | | |
| 322 | 93 | あけぼの医療福祉センター成人寮 | 21 | 肢体不自由者更生施設棟 | | | |
| 323 | 94 | あゆみの家 | 1 | あゆみの家 | | | |
| 324 | 95 | あけぼの医療福祉センター | 2 | みだい体育センター（勤労身体障害者施設） | | | |
| 325 | 95 | あけぼの医療福祉センター | 19 | 重症心身障害児施設棟 | | | |
| 326 | 95 | あけぼの医療福祉センター | 20 | 肢体不自由児施設棟 | | | |
| 327 | 95 | あけぼの医療福祉センター | 26 | 医療・管理棟 | | | |
| 328 | 95 | あけぼの医療福祉センター | 1 | 富士・東部リハビリテーション病院診療所 | | | |
| 329 | 96 | 富士ふれあいセンター | 1 | ふれあいセンター | | | |
| 330 | 97 | 甲陽学園 | 18 | 甲陽学園むつみ寮（男子寮） | | | |
| 331 | 97 | 甲陽学園 | 19 | 甲陽学園本館 | | | |
| 332 | 97 | 甲陽学園 | 21 | 体育館 | | | |
| 333 | 97 | 甲陽学園 | 23 | ますみ寮（女子寮） | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|---------------|------|-------------------|--------|---------|-----|
| 334 | 97 | 甲陽学園 | 24 | めぐみ寮（個別支援寮） | | | |
| 335 | 190 | 男女共同参画推進センター | 1 | びゅあ富士 本館 | | | |
| 336 | 190 | 男女共同参画推進センター | 1 | びゅあ峡南 本館 | | | |
| 337 | 190 | 男女共同参画推進センター | 1 | びゅあ総合 本館 | | | |
| 338 | 191 | 消防学校 | 11 | 教育管理棟 | | | |
| 339 | 191 | 消防学校 | 12 | 宿泊棟 | | | |
| 340 | 191 | 消防学校 | 14 | 車庫棟 | | | |
| 341 | 192 | 防災安全センター | 1 | 山梨県防災安全センター | | | |
| 342 | 194 | 国際交流センター | 1 | 国際交流センター 本館 | | | |
| 343 | 195 | 八ヶ岳自然ふれあいセンター | 1 | 山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター | | | |
| 344 | 196 | 本庁舎 | 1 | 県議会議事堂 | | | |
| 345 | 196 | 本庁舎 | 1 | 本館 | | | |
| 346 | 196 | 本庁舎 | 1 | 北口大型車車庫 | | | |
| 347 | 196 | 本庁舎 | 2 | 別館 | | | |
| 348 | 196 | 本庁舎 | 7 | 道路下自動車車庫 | | | |
| 349 | 196 | 本庁舎 | 14 | 北別館 | | | |
| 350 | 196 | 本庁舎 | 25 | 防災新館 | | | |
| 351 | 196 | 本庁舎 | 27 | 県議会委員会室棟 | | | |
| 352 | 197 | 西八代合同庁舎 | 1 | 西八代合同庁舎（庁舎本館） | | | |
| 353 | 197 | 西八代合同庁舎 | 2 | 西八代合同庁舎（車庫及び倉庫） | | | |
| 354 | 198 | 南巨摩合同庁舎 | 1 | 南巨摩合同庁舎本館 | | | |
| 355 | 198 | 南巨摩合同庁舎 | 2 | 南巨摩合同庁舎試験棟及び車庫 | | | |
| 356 | 198 | 南巨摩合同庁舎 | 3 | 南巨摩合同庁舎車庫 | | | |
| 357 | 199 | 南都留合同庁舎 | 1 | 南都留合同庁舎本館 | | | |
| 358 | 199 | 南都留合同庁舎 | 2 | 南都留合同庁舎実験、車庫 | | | |
| 359 | 200 | 北巨摩合同庁舎 | 1 | 北巨摩合同庁舎 本館 | | | |
| 360 | 200 | 北巨摩合同庁舎 | 2 | 北巨摩合同庁舎 倉庫棟 | | | |
| 361 | 200 | 北巨摩合同庁舎 | 3 | 北巨摩合同庁舎 車庫棟B | | | |
| 362 | 200 | 北巨摩合同庁舎 | 4 | 北巨摩合同庁舎 車庫棟C | | | |
| 363 | 200 | 北巨摩合同庁舎 | 8 | 北巨摩合同庁舎 別館棟 | | | |
| 364 | 200 | 北巨摩合同庁舎 | 9 | 車庫棟A | | | |
| 365 | 201 | 東山梨合同庁舎 | 1 | 東山梨合同庁舎 本館 | | | |
| 366 | 201 | 東山梨合同庁舎 | 2 | 東山梨合同庁舎 倉庫 | | | |
| 367 | 201 | 東山梨合同庁舎 | 3 | 東山梨合同庁舎 車庫 | | | |
| 368 | 205 | 東八代合同庁舎 | 1 | 東八代合同庁舎本館 | | | |
| 369 | 205 | 東八代合同庁舎 | 2 | 東八代合同庁舎車庫及び資材庫 | | | |
| 370 | 206 | 自動車税部庁舎 | 1 | 本館（南館） | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|------------------------------|------|-------------------|--------|---------|-----|
| 371 | 206 | 自動車税部庁舎 | 3 | 新館（北館） | | | |
| 372 | 207 | 中北保健福祉事務所 | 1 | 庁舎 | | | |
| 373 | 208 | 富士吉田合同庁舎 | 1 | 富士吉田合同庁舎 | | | |
| 374 | 208 | 富士吉田合同庁舎 | 2 | 倉庫・車庫棟 | | | |
| 375 | 208 | 富士吉田合同庁舎 | 9 | 車庫 | | | |
| 376 | 209 | 都留児童相談所 | 1 | 都留児童相談所 | | | |
| 377 | 210 | 福祉プラザ | 1 | 山梨県福祉プラザ | | | |
| 378 | 211 | 動物愛護指導センター | 3 | 元山梨県飼肥料公社 車庫 | | | |
| 379 | 211 | 動物愛護指導センター | 7 | 事務所（本館棟） | | | |
| 380 | 212 | 中北建設事務所 | 2 | 中北建設事務所本館 | | | |
| 381 | 212 | 中北建設事務所 | 3 | 中北建設事務所車庫、試験室 | | | |
| 382 | 212 | 中北建設事務所 | 8 | 中北建設事務所車庫 | | | |
| 383 | 212 | 中北建設事務所 | 11 | 中北建設事務所グレーダー車庫 | | | |
| 384 | 213 | 身延合同庁舎 | 1 | 身延合同庁舎本館 | | | |
| 385 | 213 | 身延合同庁舎 | 2 | 身延合同庁舎車庫 | | | |
| 386 | 213 | 身延合同庁舎 | 6 | 身延合同庁舎会議室 | | | |
| 387 | 214 | 新環状・西関東道路建設事務所 | 1 | 本館 | | | |
| 388 | 214 | 新環状・西関東道路建設事務所 | 3 | 車庫 | | | |
| 389 | 215 | 富士・東部建設事務所 | 1 | 富士・東部建設事務所 | | | |
| 390 | 215 | 富士・東部建設事務所 | 10 | 書庫 | | | |
| 391 | 215 | 富士・東部建設事務所 | 14 | 車庫1 | | | |
| 392 | 218 | 衛生環境研究所 | 1 | 衛生環境研究所本館 | | | |
| 393 | 219 | 食肉衛生検査所 | 5 | 食肉衛生検査所本館 | | | |
| 394 | 222 | 森林総合研究所 | 1 | 管理棟 | | | |
| 395 | 222 | 森林総合研究所 | 2 | 研究棟 | | | |
| 396 | 222 | 森林総合研究所 | 4 | 公用車車庫、機械室（給水ポンプ） | | | |
| 397 | 227 | 産業技術センター 富士技術支援センター | 1 | 富士工業技術センター庁舎 | | | |
| 398 | 227 | 産業技術センター 富士技術支援センター | 2 | 富士工業技術センター試験棟 | | | |
| 399 | 227 | 産業技術センター 富士技術支援センター | 4 | 富士工業技術センター開放試験棟 | | | |
| 400 | 228 | 産業技術センター 甲府技術支援センター（ワインセンター） | 1 | ワインセンター本館 | | | |
| 401 | 229 | 産業技術センター 甲府技術支援センター | 1 | 工業技術センター デザインセンター | | | |
| 402 | 229 | 産業技術センター 甲府技術支援センター | 2 | 工業技術センター 研究管理棟 | | | |
| 403 | 229 | 産業技術センター 甲府技術支援センター | 3 | 工業技術センター 実験棟 | | | |
| 404 | 229 | 産業技術センター 甲府技術支援センター | 8 | 高度技術開発センター | | | |
| 405 | 230 | 水産技術センター | 1 | 水産技術センター忍野支所 管理棟 | | | |
| 406 | 230 | 水産技術センター | 1 | 水産技術センター - 本館 | | | |
| 407 | 230 | 水産技術センター | 1 | 水産技術センター - 職員宿舎 | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|----------------|------|-------------------------|--------|---------|-----|
| 408 | 231 | 総合農業技術センター | 1 | 本館 | | | |
| 409 | 231 | 総合農業技術センター | 3 | 機械室 | | | |
| 410 | 231 | 総合農業技術センター | 6 | 車庫 | | | |
| 411 | 231 | 総合農業技術センター | 39 | 展示館 | | | |
| 412 | 231 | 総合農業技術センター | 43 | 職員宿舎 | | | |
| 413 | 231 | 総合農業技術センター | 1 | 八ヶ岳試験地 管理棟 | | | |
| 414 | 231 | 総合農業技術センター | 1 | 果樹試験明野試験地棟 | | | |
| 415 | 231 | 総合農業技術センター | 2 | 高冷地分場 管理棟(1) | | | |
| 416 | 231 | 総合農業技術センター | 1 | 高冷地野菜・花き振興センター棟 | | | |
| 417 | 231 | 総合農業技術センター | 2 | 高冷地野菜・花き振興センター 管理棟 | | | |
| 418 | 231 | 総合農業技術センター | 1 | 北館 | | | |
| 419 | 232 | 果樹試験場 | 4 | 果樹試験場万力圃場管理棟 | | | |
| 420 | 232 | 果樹試験場 | 5 | 車庫 | | | |
| 421 | 232 | 果樹試験場 | 18 | 果樹試験場本館 | | | |
| 422 | 232 | 果樹試験場 | 15 | 果樹試験場圃場管理棟 | | | |
| 423 | 233 | 畜産酪農技術センター長坂支所 | 34 | 酪農試験場 本館 | | | |
| 424 | 233 | 畜産酪農技術センター長坂支所 | 36 | 酪農試験場 格納庫・車庫(受変電・非常用発電) | | | |
| 425 | 234 | 畜産酪農技術センター | 1 | 畜産試験場管理棟 | | | |
| 426 | 234 | 畜産酪農技術センター | 47 | 管理棟(小) | | | |
| 427 | 235 | 東部家畜保健衛生所 | 1 | 東部家畜保健衛生所本館 | | | |
| 428 | 235 | 東部家畜保健衛生所 | 5 | 東部家畜保健衛生所検査棟 | | | |
| 429 | 236 | 八ヶ岳牧場 | 1 | 八ヶ岳牧場看視舎 | | | |
| 430 | 238 | 富士山科学研究所 | 1 | 富士山科学研究所本館棟 | | | |
| 431 | 238 | 富士山科学研究所 | 2 | 富士山科学研究所研究棟 | | | |
| 432 | 246 | 鑑識分庁舎 | 1 | 鑑識分庁舎 | | | |
| 433 | 246 | 鑑識分庁舎 | 5 | 鑑識分庁舎(食品工業開放試験室) | | | |
| 434 | 247 | 本部分庁舎 | 1 | 本部分庁舎(旧交通部) | | | |
| 435 | 248 | ヘリポート | 1 | ヘリポート(管理棟) | | | |
| 436 | 249 | 警察学校 | 1 | 警察学校体育館 | | | |
| 437 | 249 | 警察学校 | 1 | 警察学校女子寮 | | | |
| 438 | 251 | 山梨県総合交通センター | 1 | 山梨県総合交通センター事務棟 | | | |
| 439 | 251 | 山梨県総合交通センター | 2 | 研修室 | | | |
| 440 | 251 | 山梨県総合交通センター | 3 | 指導員事務室 | | | |
| 441 | 252 | 安全運転学校都留分校 | 1 | 安全運転学校都留分校(庁舎) | | | |
| 442 | 253 | 甲府警察署庁舎 | 2 | 甲府警察署庁舎 | | | |
| 443 | 254 | 南甲府警察署庁舎 | 1 | 南甲府警察署庁舎 | | | |
| 444 | 254 | 南甲府警察署庁舎 | 7 | 南甲府警察署南別館 | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|-------------|------|----------------|--------|---------|-----|
| 445 | 254 | 南甲府警察署庁舎 | 8 | 南甲府警察署東別館 | | | |
| 446 | 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 1 | 庁舎 | | | |
| 447 | 256 | 韮崎警察署庁舎 | 1 | 韮崎警察署庁舎 | | | |
| 448 | 256 | 韮崎警察署庁舎 | 2 | 韮崎警察署独身寮・車庫・倉庫 | | | |
| 449 | 257 | 北杜警察署庁舎 | 1 | 北杜警察署庁舎 | | | |
| 450 | 257 | 北杜警察署庁舎 | 2 | 北杜警察署車庫・独身寮 | | | |
| 451 | 257 | 北杜警察署庁舎 | 1 | 北杜警察署東別館 | | | |
| 452 | 258 | 鯉沢警察署庁舎 | 1 | 鯉沢警察署庁舎 | | | |
| 453 | 259 | 鯉沢警察署市川分庁舎 | 1 | 警察署庁舎 | | | |
| 454 | 259 | 鯉沢警察署市川分庁舎 | 2 | 独身寮及び車庫 | | | |
| 455 | 260 | 南部警察署庁舎 | 1 | 南部警察署 庁舎 | | | |
| 456 | 260 | 南部警察署庁舎 | 2 | 南部警察署 車庫及び独身寮 | | | |
| 457 | 261 | 笛吹警察署庁舎 | 8 | 車庫・道場棟 | | | |
| 458 | 261 | 笛吹警察署庁舎 | 9 | 庁舎棟 | | | |
| 459 | 261 | 笛吹警察署庁舎 | 10 | 署長公舎 | | | |
| 460 | 261 | 笛吹警察署庁舎 | 11 | 独身寮 | | | |
| 461 | 262 | 日下部警察署庁舎 | 1 | 日下部警察署 | | | |
| 462 | 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1 | 日下部警察署塩山分庁舎 | | | |
| 463 | 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 4 | 日下部警察署塩山分庁舎独身寮 | | | |
| 464 | 266 | 大月警察署庁舎 | 1 | 大月警察署庁舎 | | | |
| 465 | 266 | 大月警察署庁舎 | 2 | 独身寮 | | | |
| 466 | 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 1 | 大月警察署都留分庁舎 | | | |
| 467 | 268 | 上野原警察署庁舎 | 1 | 上野原警察署庁舎 | | | |
| 468 | 268 | 上野原警察署庁舎 | 6 | 車庫・独身寮 | | | |
| 469 | 416 | 飯田待機宿舎 | 1 | 飯田待機宿舎 | | | |
| 470 | 417 | 宝待機宿舎 | 1 | 宝待機宿舎（A棟） | | | |
| 471 | 417 | 宝待機宿舎 | 4 | 宝待機宿舎（B棟） | | | |
| 472 | 418 | 住吉待機宿舎 | 1 | 住吉待機宿舎 | | | |
| 473 | 419 | 飯田職員宿舎 | 1 | 飯田待機宿舎 | | | |
| 474 | 420 | 徳行待機宿舎 | 1 | 徳行待機宿舎（B棟） | | | |
| 475 | 420 | 徳行待機宿舎 | 4 | 徳行待機宿舎（A棟） | | | |
| 476 | 421 | 中小河原待機宿舎 | 1 | 中小河原待機宿舎（A棟） | | | |
| 477 | 421 | 中小河原待機宿舎 | 5 | 中小河原待機宿舎（B棟） | | | |
| 478 | 422 | 峡中地区待機宿舎 | 1 | 峡中地区待機宿舎 | | | |
| 479 | 423 | 竜王待機宿舎 | 1 | 竜王待機宿舎（A棟） | | | |
| 480 | 423 | 竜王待機宿舎 | 6 | 竜王待機宿舎（B棟） | | | |
| 481 | 423 | 竜王待機宿舎 | 10 | 竜王待機宿舎（C棟） | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|------------------|------|-------------------------|--------|---------|-----|
| 482 | 424 | 美咲寮 | 1 | 美咲独身寮B | | | |
| 483 | 424 | 美咲寮 | 3 | 美咲独身寮A | | | |
| 484 | 425 | 清明寮 | 1 | 清明寮 | | | |
| 485 | 427 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 1 | 南アルプス警察署署長宿舎 | | | |
| 486 | 428 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 1 | 南アルプス警察署次長宿舎 | | | |
| 487 | 429 | 南アルプス警察署独身寮 | 1 | 南アルプス警察署独身寮 | | | |
| 488 | 430 | 白根待機宿舎 | 1 | 白根待機宿舎 | | | |
| 489 | 432 | 峡北地区待機宿舎 | 1 | 峡北地区待機宿舎 | | | |
| 490 | 435 | 上町待機宿舎 | 1 | 上町待機宿舎 | | | |
| 491 | 436 | 本町待機宿舎 | 1 | 本町待機宿舎 | | | |
| 492 | 440 | 鯉沢警察署次長宿舎 | 3 | 鯉沢警察署次長宿舎 | | | |
| 493 | 442 | 峡南地区待機宿舎 | 1 | 峡南地区警察官待機宿舎 | | | |
| 494 | 443 | 市川待機宿舎 | 1 | 市川待機宿舎 | | | |
| 495 | 448 | 南部待機宿舎(昭和) | 1 | 南部待機宿舎(昭和) | | | |
| 496 | 449 | 南部待機宿舎(岬原) | 1 | 南部待機宿舎(岬原) | | | |
| 497 | 453 | 石和地区警察官待機宿舎 | 1 | 石和地区警察官待機宿舎 | | | |
| 498 | 455 | 日下部警察署署長宿舎 | 1 | 日下部警察署署長宿舎 | | | |
| 499 | 456 | 日下部警察署次長宿舎 | 1 | 日下部警察署次長宿舎 | | | |
| 500 | 457 | 日下部警察署独身寮 | 1 | 日下部警察署独身寮 | | | |
| 501 | 458 | 峡東地区待機宿舎 | 1 | 峡東地区警察官待機宿舎 | | | |
| 502 | 459 | 日下部地区待機宿舎 | 1 | 日下部地区警察官待機宿舎 | | | |
| 503 | 461 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 1 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | | | |
| 504 | 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | 1 | 剣丸尾待機宿舎 | | | |
| 505 | 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | 5 | 剣丸尾待機宿舎・ポンプ室(給水ポンプ、受水槽) | | | |
| 506 | 465 | 船津警察官待機宿舎 | 1 | 船津警察官待機宿舎 | | | |
| 507 | 466 | 下宿警察官待機宿舎 | 1 | 下宿警察官待機宿舎 | | | |
| 508 | 467 | 松山待機宿舎 | 1 | 松山待機宿舎 | | | |
| 509 | 468 | 富士吉田地区独身寮 | 1 | 富士吉田地区独身寮 | | | |
| 510 | 469 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 1 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | | | |
| 511 | 470 | 都留独身寮 | 1 | 都留独身寮 | | | |
| 512 | 471 | 大月待機宿舎 | 1 | 大月地区警察官待機宿舎 | | | |
| 513 | 472 | 大月警察署署長公舎 | 1 | 大月警察署署長公舎 | | | |
| 514 | 473 | 大月警察署副署長公舎 | 1 | 大月警察署副署長公舎 | | | |
| 515 | 474 | 下川渡待機宿舎 | 1 | 下川渡待機宿舎 | | | |
| 516 | 475 | 上野原警察署署長公舎 | 1 | 上野原警察署署長公舎 | | | |
| 517 | 476 | 上野原警察署次長公舎 | 1 | 上野原警察署次長公舎 | | | |
| 518 | 477 | 桜ヶ丘待機宿舎 | 1 | 桜ヶ丘待機宿舎 | | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|-----------------|------|-----------------------------|--------|---------|-----|
| 519 | 478 | 八ッ沢警察官待機宿舎 | 1 | 八ッ沢警察官待機宿舎 | | | |
| 520 | 480 | 東京事務所職員宿舎（野沢宿舎） | 2 | 東京事務所職員宿舎 | | | |
| 521 | 481 | 東京事務所職員宿舎（下馬宿舎） | 1 | 東京事務所職員宿舎本館 | | | |
| 522 | 482 | 音羽職員宿舎 | 8 | 音羽職員宿舎新しい号館 | | | |
| 523 | 482 | 音羽職員宿舎 | 9 | 音羽職員宿舎は号館 | | | |
| 524 | 482 | 音羽職員宿舎 | 10 | 音羽県職員宿舎 新3号棟 | | | |
| 525 | 482 | 音羽職員宿舎 | 18 | 音羽職員宿舎に号館 | | | |
| 526 | 483 | 富士吉田職員宿舎 | 3 | 富士吉田職員宿舎 世帯棟 | | | |
| 527 | 483 | 富士吉田職員宿舎 | 5 | 富士吉田職員宿舎 単身棟 | | | |
| 528 | 484 | 職員宿舎メイプル飯田 | 3 | 職員宿舎メイプル飯田 | | | |
| 529 | 485 | 宮前職員宿舎 | 1 | 宮前職員宿舎 1号館 | | | |
| 530 | 485 | 宮前職員宿舎 | 2 | 宮前職員宿舎 2号館 | | | |
| 531 | 487 | 吉田地区教職員住宅 | 5 | 吉田地区教職員住宅 | | | |
| 532 | 488 | 上野原高等学校教職員住宅 | 1 | 上野原地区教職員住宅 | | | |
| 533 | 490 | 都留地区教職員住宅 | 1 | 都留地区教職員住宅 | | | |
| 534 | 496 | ㈱山梨食肉流通センター | 13 | 食鶏処理場冷蔵庫 | | | |
| 535 | 509 | 広瀬ダム管理事務所等 | 1 | 広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室 | | | |
| 536 | 510 | 荒川ダム管理事務所等 | 1 | 荒川ダム傍受局舎（中北建設事務所内） | | | |
| 537 | 510 | 荒川ダム管理事務所等 | 1 | 荒川ダム管理事務所 管理棟 | | | |
| 538 | 510 | 荒川ダム管理事務所等 | 2 | 荒川ダム管理事務所 予備電源室棟（受変電・非常用発電） | | | |
| 539 | 511 | 琴川ダム管理事務所等 | 1 | 管理棟 | | | |
| 540 | 512 | 大門ダム管理事務所等 | 1 | 大門ダム管理事務所 | | | |
| 541 | 512 | 大門ダム管理事務所等 | 2 | 大門ダム管理事務所 予備電源室（受変電・非常用発電） | | | |
| 542 | 513 | 塩川ダム管理事務所等 | 1 | 塩川ダム管理事務所 | | | |
| 543 | 514 | 深城ダム管理事務所等 | 1 | 管理事務所 | | | |
| 544 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 6 | 小瀬スポーツ公園陸上競技場メインスタンド | - | | |
| 545 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 8 | 小瀬スポーツ公園 体育館 | - | | |
| 546 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 10 | 小瀬スポーツ公園 野球場内野スタンド | - | | |
| 547 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 13 | 小瀬スポーツ公園 車庫 | - | | |
| 548 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 15 | 小瀬スポーツ公園水泳メインスタンド管理棟 | - | | |
| 549 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 16 | 小瀬スポーツ公園 ジョギングハウス | - | | |
| 550 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 20 | 武道館 | - | | |
| 551 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 22 | アイスアリーナ | - | | |
| 552 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 25 | クライミング場 | - | | |
| 553 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 26 | 陸上競技場北サイドスタンド | - | | |
| 554 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 27 | 陸上競技場南サイドスタンド | - | | |
| 555 | 527 | 富士北麓公園 | 1 | 富士北麓公園 メインスタンド | - | | |

別紙1 点検対象建築物一覧表

| 番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課 |
|-----|------|------------|------|--------------------|--------|---------|-----|
| 556 | 527 | 富士北麓公園 | 2 | 富士北麓公園 体育館 | - | | |
| 557 | 527 | 富士北麓公園 | 10 | 富士北麓公園野球場スタンド | - | | |
| 558 | 527 | 富士北麓公園 | 12 | 倉庫 | - | | |
| 559 | 528 | 緑が丘スポーツ公園 | 1 | 山梨県営体育館 | - | | |
| 560 | 528 | 緑が丘スポーツ公園 | 2 | 山梨県営体育館 附属棟 | - | | |
| 561 | 528 | 緑が丘スポーツ公園 | 5 | 県営体育館 スポーツの家、屋内プール | - | | |
| 562 | 531 | 笛吹川フルーツ公園 | 4 | フルーツミュージアム | - | | |
| 563 | 531 | 笛吹川フルーツ公園 | 6 | 管理棟 | - | | |
| 564 | 531 | 笛吹川フルーツ公園 | 7 | 栽培温室管理棟 | - | | |
| 565 | 532 | 桂川ウェルネスパーク | 1 | 里山交流館（管理棟） | - | | |
| 566 | 538 | 武田の杜 | 12 | 健康の森 森林学習展示館 | | | |
| 567 | 538 | 武田の杜 | 1 | 鳥獣センター管理棟 | | | |
| 568 | 538 | 武田の杜 | 36 | 鳥獣センター展示館 | | | |

長寿命化点検： は、予防保全又は監視保全の建築部位・設備が点検対象

は、予防保全又は監視保全である（ ）内の設備のみ点検対象

建築基準法点検： 高等学校、警察の建物のうち、長寿命化点検対象外の一覧から除く

県営住宅、企業局、清里の森の建物は一覧から除く

営繕課： 施設管理者の依頼により、営繕課が点検を行うもの

別紙2 法令検査点検一覧表

| 検査等の対象 | | 検査等内容 | 検査等回数 | 規定法規 | 検査等資格者等 | 備考 |
|---|---|--------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| 消防用設備等 | 消火器、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント及び無線通信補助設備 | 機器点検 | 1回/6月 | 消防法第17条3の3 消防庁告示（昭和50年第3号） | 消防設備士または 消防設備点検資格者 | |
| | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源（配線部分を除く）並びに操作盤 | 機器点検 | 1回/6月 | | | |
| | | 総合点検 | 1回/1年 | | | |
| | 配線 | 総合点検 | 1回/1年 | | | |
| | 屋内外消火栓のホース、連結送水管 | 耐圧試験 | 1回/3年 | | | ホースまたは配管の製造年の末日から10年以内のものを除く |
| 危険物 | 指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う一般取扱所及び地下貯油槽を有する一般取扱所 | 消防法第10条第4項の基準に適合しているかの点検 | 1回/1年 | 消防法14条の3の2 危険物の規制に関する政令第8条の5、第62条の4 | 危険物取扱者または危険物施設保安員 | 指定数量とは危険物の規制に関する政令第1条の11に定める数量をいう。 第1石油類(ガソリン等) = 200L 第2石油類(灯油等) = 1000L 第3石油類(重油等) = 2000L 第4石油類(ギア油等) = 6000L 他 |
| ボイラー | ボイラー（小型ボイラーを除く） | 性能検査 | 検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内) | 労働安全衛生法第41条、第45条 ボイラー及び圧力容器安全規則第32条、第38条 | 労働基準監督署長または検査代行機関 | ボイラー、小型ボイラー及び第1種圧力容器、小型圧力容器、第2種圧力容器は、労働安全衛生法施行令第1条による |
| | | 定期自主検査 | 1回/1月 | | | |
| | 小型ボイラー | 定期自主検査 | 1回/1年 | 労働安全衛生法第41条、第45条 | | |
| 圧力容器 | 第1種圧力容器（小型圧力容器を除く） | 性能検査 | 検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内) | ボイラー及び圧力容器安全規則第32条、第38条、第67条、第73条、第88条、第94条 | 労働基準監督署長または検査代行機関 | |
| | | 定期自主検査 | 1回/1月 | | | |
| | 第2種圧力容器 | 定期自主検査 | 1回/1年 | | | |
| | 小型圧力容器 | | | | ボイラー及び圧力容器安全規則第92条で定める教育を受けたもの | |
| エレベーター | 積載荷重1トン以上 | 性能検査 | 検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内) | 労働安全衛生法第41条、第45条 | 労働基準監督署長または検査代行機関 | |
| | | 定期自主検査 | 1回/1年 | クレーン等の安全規則第154条、第159 | | |
| | 積載荷重0.25トン以上1トン未満 | 定期自主検査 | 1回/1年 | | | |
| 事務所 | | 作業環境測定 | 1回/2月 | 労働安全衛生法第65条 | | 事務所とは、事務作業に従事する労働者が主として使用する建築物をいう。 |
| | | 機械換気設備定期点検 | 1回/2月 | 事務所衛生基準規則第7条、第9条、第10条、第15条 | | |
| | | 照明設備定期点検 | 1回/6月 | | | |
| 特定建築物 | 中央管理方式の空気調和設備又は機械換気設備 | 空気環境の測定 | 1回/2月 | ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）第4条 同施行規則第3条～4条、第4条の2、3 | 講習修了者 | 特定建築物とは、興業場、店舗、事務所、旅館等の用途に供される部分の延べ面積が3000㎡以上、及び学校の用途に供される部分の延べ面積が8000㎡以上の建築物をいう。 |
| | 給水設備 | 遊離残留塩素の検査 | 1回/7日 | | 建築物環境衛生管理技術者がかつ実務の経験のあるもの | |
| | | 飲料用水質の検査 | 1回/6月 | | 監督を行うものは講習終了者 | |
| 冷凍機 | 第1種製造者となる冷凍機のうち特定施設 | 保安検査 | 3年に1回以上 | 高圧ガス保安法第35条 | 都道府県知事または高圧ガス保安協会 | 第1種製造者とは、1日の法定冷凍能力が20トン（フロンガスの場合50トン）以上で高圧ガスを用いる設備をいい、また特定施設とは冷凍保安規則第30条に定める冷媒を使用する製造所をいい、フロンの場合は含まれる。 |
| | | 危険予防規定を定め自主検査 | 1回/1年 | | | |
| | 第1種製造者となる冷凍機 | 危険予防規定を定め自主検査 | 1回/1年 | | | |
| ばい煙発生施設 | | ばい煙量と濃度の測定 | 1回/2月 | 大気汚染防止法第2条、第16条 同施行規則第15条 | | ばい煙発生施設とは、伝熱面積10㎡以上及びバーナーの燃焼能力が重油換算で50L/h以上のボイラー、火格子面積2㎡又は焼却能力200kg/h以上の焼却炉をいう。 |
| 簡易専用水道 | | 外観検査 | 1回/1年 | 水道法34条の2 同施行規則第55条、56条 | 地方公共団体の機関または厚生労働大臣が指定するもの | 簡易水道とは、受水タンクの合計容量が10m ³ を超えるものをいう。 |
| | | 水質検査 | | | | |
| | | 書類検査 | | | | |
| 特定施設(指定地域特定施設) | | 排出水の特定 | 400m ³ /日以上：1回/1日 200～400m ³ /日未満：1回/7日 100～200m ³ /日未満：1回/14日 50～100m ³ /日未満：1回/30日 | 水質汚濁防止法第14条 同施行規則 | | 特定施設とは、処理対象人員が500人を超えるし尿浄化槽（指定地域は201人以上500人以下）及び300床以上の病院の厨房施設他。 |
| 事業用電気工作物 | | 保安規定を定め自主定期点検 | 月次1回/1月 年次(A) 1回/1年 年次(B) 1回/3年 | 電気事業法第42条 | 電気主任技術者（電気保安協会他） | 事業用電気工作物とは、特別高圧受電設備、高圧受電設備、二次変電設備、自家発電設備等をいう。 |
| ガス湯沸かし器（屋内設置） ガス風呂釜（屋内設置） 及びこれらの排気筒 | | 消費機器の技術上の基準(規則108条) | 1回/3年 | ガス事業法40条の2 ガス事業法施行規則第84条 | ガス供給事業者 | ガス湯沸かし器でガスの消費量が10,000kcal/h以下のものでかつ不完全燃焼時自動ガス遮断装置付きのものは除く。 |
| 浄化槽 | | 水質検査 | 1回/1年 | 浄化槽法第10条 | 水質検査は指定検査機関が行う。 | 処理方式、処理対象人員により点検周期が異なる。 501人以上の浄化槽は技術管理者を置くことが必要。 |
| | | 保守点検 | 1回/1週～6月 | 浄化槽法第11条 | 浄化槽保守点検業者 | |