

## 設備機器一覧表

設備名	分類名	機器名	記号	設備名称	製造メーカー	容量(能力)	台数	電力(kW)	備考	
空調設備	熱源機器	冷温水発生		冷温水発生機	三洋	冷房能力 197ust 暖房能力 601000 Kcal/h 灯油、ガス切替専焼方式	2	12.8		
		蓄熱槽		冷水蓄熱水槽		800m3 (地下コンクリート)	1			
				温水蓄熱水槽		200m3 (地下コンクリート)	1			
		ボイラ及び周辺機器	B		蒸気ボイラー	川崎重工	伝熱面積 10.6㎡ 定格出力 577000 Kcal/h 灯油専焼方式	2	1.1	
			EV		真空ポンプ	エバラ	給水ポンプ 100 リットル/min 真空ポンプ 300 リットル/min	2 2	0.75 0.75	
			PB-1		ボイラ給水ポンプ	日立	水量 50 リットル/min	2	0.75	
			TB		ホットウエルタンク		1000リットル	1		
			TO		地下燃料タンク		12kリットル	1		
			POG-1		送油ポンプ	日立	油量 10 リットル/min	2	0.4	
			POG-2		返油ポンプ	日立	油量 10 リットル/min	1	0.4	
給排水設備	水槽他	水槽・その他		滅菌装置	オーヤラックス	薬量 48mlリットル/min	1			
			TEX		膨張タンク		100リットル	1		
			TWR		飲料水受水槽	日立化成	40 m3 (FRP製)	1		
			TWE		飲料水高架水槽	日立化成	20 m3 (FRP製)	1		
					雑用水受水槽		124 m3 (地下コンクリート)	1		
			TWE		雑用水高架水槽	日立化成	30 m3 (FRP製)	1		
			TWH		貯湯槽	猪端工業	2000リットル(圧力容器)	2		
					雨水槽		200m3 (地下コンクリート)	1		
			WTP-1		加圧給水ポンプ	テラル株式会社	100ℓ 3ℓ/min 全揚程10m	2	150W	1φ100V 型式 RMB1-25THP5-V150S