レジオネラ症防止対策自主点検表 （令和　　年　　月分）

【施設名：　　】

点検項目		点検日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
毎日実施項目	貯湯槽の温度管理（通常60℃以上）	○・×を記入																														
	浴槽水の清浄保持																															
	残留塩素濃度の測定と記録（0．4ppm）（モノクロラミンは3ppm）　【毎回の測定値は別紙に記載】																															
	消毒装置の維持管理（滅菌器の作動状況等）																															
	ろ過器の作動確認																															
	集毛器の清掃・消毒（毎日実施）																															
	脱衣室の清掃																															
	浴室の清掃（床、浴槽、腰掛け等）																															
	点検者																															

点検項目		点検日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
定期的実施項目	貯湯槽の清掃・消毒	実施日に○を記入																														
	浴槽水の換水（最低でも1週間に1回以上）																															
	ろ過器の逆洗浄（1週間に1回以上）																															
	循環配管の洗浄・消毒（1週間に1回以上）																															
	オーバーフロー回収槽の洗浄・消毒																															
	シャワー内部の滞留水の排出（1週間に1回以上）																															
	シャワーヘッド及びホースの洗浄・消毒（年1回以上）																															
	調整箱の清掃・消毒																															
	気泡発生装置の清掃・消毒																															
	水質検査の実施（年1～4回実施）																															
	水質検査結果の掲示・報告・保管																															